

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

17454/2015-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“****Dodatečné informace - Dodatek č. 9**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.31:**

SO 03-14-59, pol. č. 19 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM. Ve výkresech je propustek z trub DN 1200mm. Platí soupis prací, tj. 800mm?

**Odpověď na dotaz č.31:**

*Platí výkresová dokumentace, propustek bude z trub DN 1200. Položka č. 19 v soupisu prací byla opravena.*

**Dotaz č.32:**

SO 03-11-01, pol. č. 1 KOLEJOVÉ LOŽE – PROČIŠTĚNÍ. Soupis prací uvádí výměru 7799,8 m3, Technická zpráva 10328,9 m3. Které množství je správně?

**Odpověď na dotaz č.32:**

*Správné množství je uvedeno v soupisu prací, tj. 7799,8 m3. Údaj 10328,9 m3 v technické zprávě odpovídá součtu množství stávajícího štěrku k pročištění a množství stávajícího štěrku k odtěžení v plném profilu. Soupis prací nebude měněn.*

**Dotaz č.33:**


SO 03-11-01, pol. č. 13 Výměna kolejnice 60 E2 spojitě. Soupis prací uvádí výměru 1919,3 m, Technická zpráva 959,7 m. Dle technické specifikace v soupisu prací je měrná jednotka [m] osy koleje a nikoliv pasu. Množství je tedy zřejmě dvojnásobné. Opraví zadavatel množství v soupisu prací?

**Odpověď na dotaz č.33:**

Množství v pol. č. 13 soupisu prací nebude opraveno, platí výměra 1919,3 m3. Údajem v technické zprávě je myšleno, že výměna kolejnic bude provedena na 959,7m koleje. Specifikace položky č. 13 uvádí způsob měření délky koleje, tj. v ose. Položka dle svého názvu popisuje výměnu kolejnice, množství uvádí její skutečnou délku, tj. délka koleje měřená v ose x 2 kolejnice. Údaj v technické zprávě je tedy správný a množství v pol. č. 13 soupisu prací také.

Příloha: soubor E14\_SO031459\_SP

V Praze dne 20. 10. 2015

  
Ing. Lubor Hruběš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace