



- LEGENDA:
- pasovina FeZn 30/4mm
 - jímka pro spoje uzemnění
 - 10 zemní desky : 2x0,25x0,0035m

SOUPRAVA ČÍSLO:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Ing. Svoboda Jiří		Projektování elektrických zařízení Ing. JIŘÍ SVOBODA Příčná 422, 784 01 Červenka R.Č. ČKAIT: 0011367 IČ:01394223	
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Svoboda Jiří			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové			
KRAJ, KÚ:	Královéhradecký, Káranice [663182]			
NÁZEV AKCE:			ÚČEL: PD	MĚŘITKO:
PS 712 100 TNS Káranice, oprava vnějšího uzemnění			DATUM: 11/2019	FORMÁT: 6xA4
			Č. VÝKRESU: PS712100-03	POČET DÍLŮ:
			ČÁST: E.3.8	PŘÍLOHA Č.: 03
Dispozice uzemnění - celkové vnější uzemnění stávající				