

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 10662/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ivana Kaplanová
Telefon +420 972 224 808
E-mail Kaplanova@szdc.cz

Datum 28. února 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Servisní služby na 3 ks výtahů v žst. Beroun“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 8113/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 19. 2. 2020.

Dotaz:

Žádost o objasnění nosností jednotlivých výtahů.

Odpověď:

- výtah mezi výpravní budovou a kolejí č. 3 ev. číslo UTZ 01-718 má nosnost 1 000 kg;
- výtah mezi kolejí č. 4 a 5 ev. číslo UTZ 01-719 má nosnost 630 kg;
- výtah mezi kolejí č. 6 a 7 ev. číslo UTZ 01-720 má nosnost 630kg.

Milan Píša v.r.

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:
Ivana Kaplanová