




POZNÁMKA :

- ROZVODNÁ SOUSTAVA :
- 1) 3 AC 50Hz, 10kV/IT – NAPĚŤOVÁ HLADINA PŘED REKONSTRUKCÍ
 - 1) 3 AC 50Hz, 22kV/IT – NAPĚŤOVÁ HLADINA PO REKONSTRUKCI

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
- 1) ZEMNĚNÍM (IT)

Odpovědný projektant stavby:		Odpovědný projektant SO:	Vypracoval/Kreslil:	<div> STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem</div> <div>IC : 28695097 tel. : +420 773 746 412 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz</div>
ING. MARTIN RAIBR		ING. JIŘÍ ŠTOLBA	JAROSLAV HRABEC	
				
Správce zařízení:	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem			IČ : 28695097 tel. : +420 773 746 412 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Objednatel:	SŽDC s.o., Stavební správa západ			
Místo stavby:	Kraj Karlovarský			
Akce a SO,PS:				
<div>Výměna technologie VN trafostanice žst. Karlovy Vary hor.n.</div>				
<div>Situace TS</div>				