



Sk. km 16,1 + 71m
Přejezd P8090 - PZS 3ZBI
4878a/III

směr Halenkov

směr Hrozenkov

S004

S004 - Elektrická přípojka
PZZ v km 16,171

PS02

PS02 - Přejezdové
zabezpečovací zařízení v km
16,171

Přejezd
km 16,171

Legenda:

- el. přípojka v km 16,171
- nový stav (RD, výstražníky, PB)
- hranice nebezpečného pásma

WL921_CYKY-J 4x10 (30m)

kabel uložen ve výkopu 350x800mm (vtažen
do korugované ochranníky pr.63mm);
krytí folií červené barvy dle ČSN 73 6006

nová HDS
stávající příhradový stožár na p.č. 6164
- místo napojení ze sítě ČEZ

Vjezd na staveniště

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA
OBJEDNATEL PROJEKTU: SZDC s.o., Dílažná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zastoupená: SZDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HP:	Ing. Petr Szabo	Zhotovitel projektové dokumentace: SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
ODP.PROJ:	Ing. Petr Szabo	
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Szabo	
KONTROLOVAL:	Stanislav Brhel	
Stavba: "Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice"		Archivní číslo: 160302-2-1, C-2-11
Část:	Datum: 10/2018	
	Formát: 3x44	Měřítko: 1:500
Název přílohy: Podrobný pohled na PZS v km 16,171 - el. přípojka	Stupeň PD: Část: C	
	Příloha: C.2.11	