Zapouzdřená rozvodna 110 kV



Upřesnění parametrů MTP v polích 02 a 06

100/1 A; ext. 120%; 10 VA (min. 5 VA); tp. 0,2; FS10 (max. FS 30)

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZVODNY 110 kV - AEH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3~50 Hz, 110 kV; TT
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	110 kV
NEJVYŠŠÍ PROVOZNÍ NAPĚTÍ:	123 kV
POČET SYSTÉMŮ PŘÍPOJNIC:	1 (PODÉLNĚ DĚLENÝ)
JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC:	2 000 A
JMENOVITÝ PROUD POLE VÝVODŮ:	1 600 A
JMENOVITÝ PROUD POLE TRANSFORMÁTORŮ:	1 600 A
JMENOVITÁ TEPELNÁ ZKRATOVÁ ODDOLNOST:	40 kA/1s
JMENOVITÁ DYNAMICKÁ ZKRATOVÁ ODDOLNOST:	100 kA
ROZSAH PRACOVNÍCH TEPLOT:	- 5° C - + 40° C
PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ AB4
ROZSAH VLHKOSTI VZDUCHU:	5 - 95 %
NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	DO 1000 m.n.m.

				Datum		TR Zahradní Město – Strašnice		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R 110 kV	=AEH00 / &EFS / B01
				Vypr.	P. Slanina				Číslo zakázky: Stupeň:
				Ověřil	P. Slanina				Revize: Výkr. 0
Index	Změna	Datum	Jméno	Norma	Z. Tetřev	Pův. výkres	Náhr:	Náhr:	Celk. 0

EGST HRADEC KRÁLOVÉ