2015.08.11 10:55:08
CN=Kristyna Korecova, OU=Verejne zakazky
serialNumber=19 e3 f5
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Zapouzdřená rozvodna 110 kV - ČÁST SŽDC

VÝVOD PRO TRANSFORMÁTOR

AEH 02

VÝVOD PRO TRANSFORMÁTOR

06

Upřesnění parametrů MTP v polích 02 a 06

100/1 A; ext. 120%; 10 VA (min. 5 VA); tp. 0,2; FS10 (max. FS 30)

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZVODNY 110 kV - AEH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3~50 Hz, 110 kV; TT	JMENOVITÁ TEPELNÁ ZKRATOVÁ ODDOLNOST:	40 kA/1s
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	110 kV	JMENOVITÁ DYNAMICKÁ ZKRATOVÁ ODDOLNOST:	100 kA
NEJVYŠŠÍ PROVOZNÍ NAPĚTÍ:	123 kV	ROZSAH PRACOVNÍCH TEPLOT:	- 5° C - + 40° C
POČET SYSTÉMŮ PŘÍPOJNIC:	1 (PODÉLNĚ DĚLENÝ v části PREdi)	PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ AB4
JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC:	2 000 A	ROZSAH VLHKOSTI VZDUCHU:	5 - 95 %
JMENOVITÝ PROUD POLE VÝVODŮ:	1 600 A	NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	DO 1000 m.n.m.
JMENOVITÝ PROUD POLE TRANSFORMÁTORŮ:	1 600 A		

				Datum		TR Zahradní Město – Strašnice	EGST HRADEC KRÁLOVÉ	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R 110 kV – ČÁST SŽDC	=AEH00 / &EFS / B01
				Vypr.	P. Slanina				Číslo zakázky: Stupeň:
				Ověřil	P. Slanina				Revize: Výkr. 0
Index	Změna	Datum	Jméno	Norma	Z. Tetřev	Pův. výkres / Náhr:	Náhr:		Celk. 0