



LEGENDA

- OČIŠTĚNÍ POVRCHU KAMENNÝCH PRVKŮ OTŘYSKÁNÍM – SOKL + STUPNĚ (VIZ POZNÁMKY)
- DOPLNĚNÍ KAMENNÉHO SOKLU (VIZ POZNÁMKY)
- HLADKÉ OMÍTANÉ PLOCHY FASÁDY BEZ OZDOBNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD: NÁHRADA 100% OMÍTEK ZA NOVÉ NA TĚCHTO PLOCHÁCH)

LEGENDA OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV

- SKLADBY STŘECH A PODLAH
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- ZAMEČNICKÉ VÝROBKY
- TRuhlářské výrobky

POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY

- 102 Oprava komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6:
Nové vyzdění komínů nad úrovní střechy z litcových ostře pálených cihel.
Zdivo vyspárované. Ukončení komínů krycí betonovou deskou s přesahem a okapní drážkou. Výška komínů : 65 cm nad úroveň hřebene střechy.
- 116 Oprava omítaných ploch fasády (jižní, západní a severní fasáda):
a) Hladké omítané plochy fasád bez ozdobných prvků vyznačené šrafou (J fasáda 113m², Z fasáda 51m², S fasáda 91m²):
Otlučení 100% omítek až na zdivo, vyškrobání rozvolněné malty ze spár mezi cihlami do hl. cca 2 cm, nové omítnutí ploch venkovní járovou vápenocementovou omítkou a hladkou štukovou omítkou. Tl. omítek cca 2,5 cm.
b) Omítané plochy fasády členěné ozdobnými prvky (římasy, bosáže atd.):
Ruční očištění štukových prvků od dodatečných nátěrů a štukových vrstev na původní štukovou vrstvu (odhalení původní profilace). Otlučení nesoudržných a poškozených omítek na zdivo (odhad pro potřeby rozpočtu = otlučení 25% ploch jádrových omítek na plochách členěných štukovými prvky + odstranění štukových vrstev na zbývajících ploše). V místě zachovaných původních profilací říms a dalších prvků se provedou sádrové otisky, na jejichž základě se vyrobí plechové šablony pro opravu jednotlivých prvků (pro každý typ profilace jeden otisk a jedna šablona). Pozn.: Rozsah odstranění stávajících omítek se upřesní po postavení lešení a zpřístupnění všech ploch fasád.
Požadovaná kvalita provedení štukových prvků, která určuje standard opravy, je vidět na zachované původní bosáži a části římsy na jižní fasádě u JZ nároží, kde nebyla fasáda opatřena dodatečnými fasádními nátery a štukovými vrstvami. Při opravě se nejdříve bude realizovat jedno určené pole fasády (svislý výšek fasády zahrnující všechny nebo většinu prvků štukové výzdoby), jako vzorek kvality. Po odsouhlasení tohoto vzorku TDI a AD se přistoupí k realizaci celé fasády ve stejné kvalitě.
- 117 Finální povrchová úprava všech omítaných ploch fasády (J, Z a S fasáda):
Zbavení podkladu prachu. Sjednocující podkladní nátěr omítaných ploch fasády (penetrace) a tmelení systémemový tmelem. SilAcryl-silikonový paropropustný fasádní nátěr plněný uhlíkovými vláknami pro překlenutí vlasových trhlin, samočistící, matný. Nutno použít systém od jednoho výrobce!
- 118 Oprava povrchu stávajícího kamenného soklu a kamenných stupňů ve vstupech:
Očištění povrchu stávajících kamenných prvků otřeskáním. Proškrobání spár mezi kamennými prvky. Vyplnění spár mezi deskami spárovací hmotou pro žulový kámen, pro venkovní použití.
- 119 Doplnění chybějícího kamenného soklu:
Desky tl. cca 10 cm z střednězrnité žuly lepené k podkladu a kotvené pomocí kotev z nerezové oceli. Povrch kamene hrubě pemřlovaný (přízpusobit stávajícím kamenným deskám soklu). Vyplnění spár spárovací hmotou pro žulový kámen pro venkovní použití.
- 120 Zpětné namontování a připojení prvků EL a SL na fasádách. Kabely k těmto zařízením budou vedeny pod omítkou.
- 121 Mříž před oknem (J fasáda 7ks, S fasáda 2ks): Demontáž, případná úprava pro nové osazení (dle potřeby – např. navaření čelních plechů nebo špalů L profilů pro nové kotvení pomocí chemických kotev), odstranění starých nátěrů a koroze opískováním, 1x nátěr základní syntetickou barvou + 2x vrchní nátěr syntetickou barvou, po opravě omítek a fasádním nátěru zpětné osazení pomocí chemických kotev.
- 123 Všechny pohledové uplatněné dřevěné prvky přesahu střechy (krokve, vaznice, bednění, atd.): Očištění od starých nátěrů abrušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, nový krycí nátěr (náterový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
- 125 Zpětné osazení uvolněné desky kamenného soklu u vstupu na S fasádě.
- 126 Plechová dvířka před HUP na S fasádě: Očištění a odstranění starého nátěru a koroze až na kov, nový nátěr = 1x nátěr základní syntetickou barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou.
- 127 Zpětné osazení plechové poštovní schránky u vstupu na S fasádě.
- 128 Nové dvoukřídlové okno půlkruhového tvaru se sloupkem uprostřed, osazené v místě vybouraných skleněných tvárnic (luxfer) nad vstupem na S fasádě. Materiál: Plastové profily v bílé barvě (min. šestikomorové), zasklení izolačním dvojsklem, obě křídla otlírává otočně. Míry je nutno kontrolovat před výrobou na místě.
- 129 Zazdění stávajícího otvoru ve zdivu parapetu okna ve 2.np na S fasádě.
- 130 Oprava "anglického dvorku" u paty S fasády viz samostatný výkres.
- 131 Ocelové konzoly a kotvy pro kabely nadzemního vedení na S fasádě: Odstranění starých nátěrů a koroze až na kov. 1x nátěr základní syntetickou barvou + 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Pozn. práce provádět v souladu s pokyny majitele (rep. správce) dotčeného kabelového vedení.
- 132 Zpětné osazení plechové značky s označením pozice přípojky vodovodu na S fasádě
- 146 Zpětné namontování a připojení světelné informační cedule s názvem nádraží (celkem 4ks). pozn. V době zpracování projektu nejsou osazeny ještě 3 cedule na fasádách (Z, S a V fasáda), proto nejsou zakresleny v příslušných pohledech. Jejich osazení je však dle sdělení investora plánováno ještě před zahájením opravy fasád a střechy objektu.
- 147 Antigrafitti nátěr fasád do výšky 3m od úrovně terénu.

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
		Datum	říjen 2017	
		Formát	8 x A4	
Název výkresu		Měřítko	Profese	Výkres č.
POHLED SEVERNÍ NÁVRH OPRAVY		1:50	AS	E.3.22.