



LEGENDA

- OČIŠTĚNÍ POVRCHU KAMENNÝCH PRVKŮ OTRYSKÁNÍM – SOKL + STUPNĚ (VIZ POZNÁMKY)
- DOPLNĚNÍ KAMENNÉHO SOKLU (VIZ POZNÁMKY)
- HLADKÉ OMÍTANÉ PLOCHY FASÁDY BEZ OZDOBNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD: NÁHRADA 100% OMÍTEK ZA NOVÉ NA TĚCHTO PLOCHÁCH)

LEGENDA OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV

- S1 SKLADBY STŘECH A PODLAH
- KL KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- T TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY

- Nový hromosvod v místě stávajícího zdemontovaného
- Oprava komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6:
Nové vyzdění komínů nad úrovní střešy z líčových ostře pálených cihel. Zdivo vyspárované. Ukončení komínů krycí betonovou deskou s přesahem a okapní drážkou. Výška komínů : 65 cm nad úroveň hřebene střešy.
- Nátěr stávajících litinových sloupů (7ks–střešy nástupiště–J fasáda):
Odstranění starých nátěrů a koroze až na kovový povrch otryskáním.
Odstranění koroze odrezovačem. 1x nátěr základní syntetickou barvou + 2x vrchní nátěr syntetickou barvou.
- Všechny pohledové přiznané dřevěné prvky konstrukce pultové střešy nástupiště (krokve, vaznice, bednění, lemovací lišty): Očištění od starých nátěrů obroušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, doplnění chybějících lemovacích lišt u krokví a vaznic a náhrada případných poškozených lišt (profilace dtto stávající lišty, odhad = náhrada 10% bm z celkové dl. všech lišt), nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
- Oprava omítaných ploch fasády (jižní, západní a severní fasáda):
a) Hladké omítané plochy fasád bez ozdobných prvků vyznačené šrafovou (J fasáda 113m², Z fasáda 51m², S fasáda 91m²):
Otlučení 100% omítek až na zdivo, vyškrobání rozvolněné malty ze spár mezi cihlami do hl. cca 2 cm, nové omítnutí ploch venkovní járovou vápenocementovou omítkou a hladkou štukovou omítkou. Tl. omítek cca 2,5 cm.
b) Omítané plochy fasády členěné ozdobnými prvky (římso, bosáže atd.):
Ruční očištění štukových prvků od dodatečných nátěrů a štukových vrstev na původní štukovou vrstvu (odhalení původní profilace). Otlučení nesoudržných a poškozených omítek na zdivo (odhad pro potřeby rozpočtu = otlučení 25% ploch jádrových omítek na plochách členěných štukovými prvky + odstranění štukových vrstev na zbývající ploše). V místě zachovaných původních profilací říms a dalších prvků se provedou sádrové otisky, na jejichž základě se vyrobí plechové šablony pro opravu jednotlivých prvků (pro každý typ profilace jeden otisk a jedna šablona). Pozn.: Rozsah odstranění stávajících omítek se upřesní po postavení lešení a zpřístupnění všech ploch fasád.
Požadovaná kvalita provedení štukových prvků, která určuje standard opravy, je vidět na zachované původní bosáži a části římsy na jižní fasádě u JZ nároží, kde nebyla fasáda opatřena dodatečnými fasádními nátěry a štukovými vrstvami. Při opravě se nejdříve bude realizovat jedno určené pole fasády (svislý výsek fasády zahrnující všechny nebo většinu prvků štukové výzdoby), jako vzorek kvality. Po odsouhlasení tohoto vzorku TDI a AD se přistoupí k realizaci celé fasády ve stejné kvalitě.
- Finální povrchová úprava všech omítaných ploch fasády (J, Z a S fasáda):
Zbavení podkladu prachu. Sjdnocující podkladní nátěr omítaných ploch fasády (penetrace) a tmelení systémovým tmelem. SilAcryl–silikonový paropropustný fasádní nátěr plněný uhlíkovými vlákny pro překlenutí vlasových trhlin, samočisticí, matný. Nutno použít systém od jednoho výrobce!
- Oprava povrchu stávajícího kamenného soklu a kamenných stupňů ve vstupech:
Očištění povrchu stávajících kamenných prvků otryskáním. Proškrábání spár mezi kamennými prvky. Vyplnění spár mezi deskami spárovací hmotou pro žulový kámen, pro venkovní použití.
- Doplnění chybějícího kamenného soklu:
Desky tl. cca 10 cm z střednězrně žuly lepené k podkladu a kotvené pomocí kotev z nerezové oceli. Povrch kamene hrubě pemřovaný (příspěbít stávajícím kamenným deskám soklu). Vyplnění spár spárovací hmotou pro žulový kámen pro venkovní použití.
- Zpětné namontování a připojení prvků EL a SL na fasádách. Kabely k těmto zařízením budou vedeny pod omítkou.
- Všechny pohledové uplatněné dřevěné prvky přesahu střešy (krokve, vaznice, bednění, atd.): Očištění od starých nátěrů obroušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
- Doplnění chybějícího dřevěného sloupku a hambalku do vazby krovu předsozené před štít na Z fasádě. Dimenze dle stávajících odpovídajících prvků na J a S fasádě. Odhad průřezů: sloupek cca 120x120 mm, hambalek cca 120/150 (po postavení lešení ověřit dimenze prvků na místě).
- Zpětné namontování a připojení světelné informační cedule s názvem nádraží (celkem 4ks). pozn. V době zpracování projektu nejsou osazeny ještě 3 cedule na fasádách (Z, S a V fasáda), proto nejsou zakresleny v příslušných pohledech. Jejich osazení je však dle sdělení investora plánováno ještě před zahájením opravy fasád a střešy objektu.
- Antigrifiti nátěr fasád do výšky 3m od úrovně terénu.

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
		Datum	říjen 2017	
		Formát	6 x A4	
Název výkresu		Měřítko	Profese	Výkres č.
POHLED ZÁPADNÍ NÁVRH OPRAVY		1:50	AS	E.3.21.