

E-ZAK

Naše zn. 8785/2020-SŽDC-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Mgr. Vladimíra Koblížková
Telefon +420 972 342 086
E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 9. března 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace k VZ 64020103

Dobrý den,

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zasílá vysvětlení zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava mostních objektů v úseku Opočno - Teplice nad M.

Dotaz dodavatele č. 1:

V zadávací dokumentaci jsou specifikovány následující položky - výkaz výměr:

- položka č. 4, 58521113, cement portlandský CEM I 52,5MPa
- položka č. 6, 977131119, Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu

Na jedné z obdobných staveb byly prováděny vrty o průměru 12 mm a injektáž byla prováděna jemnou dvousložkovou suspenzí.

Ptáme se, zda je možné použít stejný průměr vrtu a druh injektážní směsi k sanaci zdiva na předmětné zakázce?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel požaduje použití položek dle výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

V zadávací dokumentaci jsou specifikovány následující položky - výkaz výměr:

- položka č. 2, 111201401, Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm

Ptáme se, zda je možné pálení odstraněných křovin a stromů nahradit štěpkováním, přičemž likvidaci štěrky zajistí zhotovitel?

Odpověď zadavatele č. 2:

Nahrazení štěpkováním není možné. Alternativy se nepřipouštějí.

Hradec Králové 9. 3. 2020

S pozdravem

—
Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:

—
Mgr. Vladimíra Koblížková