




				Číslo soupravy
1.				
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1			 VIAMONT Projekt, s.r.o. Křížkovského 1292/13, 130 00, Praha 3 tel./fax: +420 602 320 417 e-mail: info@viamontprojekt.cz	
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík			
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Jiří Štolba			
Technická kontrola	Ing. Jiří Štolba			
Vypracoval	Lukáš Skořepa			
OPRAVA SZZ HOŠTKA SO 01-34-01 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝHYBEK			Zak. číslo zhotov.	19060
			Datum	07/2019
SOUPIS PRACÍ			Stupeň	DSP
			Měřítko	3xA4
			Část	Příloha
			E.3.4	4

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										EL		
Stavba: OPRAVA SZZ HOŠTKA										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: EL SO 01-34-01 EOVS										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOVS, plynový - POV)										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek:										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2019		
Ukončení realizace SO/PS:				STOSMOL, s.r.o. Lukáš Skořepa						Datum zpracování: 31.07.2019		
OPRAVA SZZ HOŠTKA										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1											0,00 Kč	
1	132212102		OÚŽI 2018	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	M3	280,000					0,00 Kč	
2	174101101		OÚŽI 2018	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	M3	280,000					0,00 Kč	
3	181951102		OÚŽI 2018	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	350,000					0,00 Kč	
4	275321411		OÚŽI 2018	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,200					0,00 Kč	
5	141721115		OÚŽI 2018	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	M	60,000					0,00 Kč	
6	28610003		OÚŽI 2018	trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 150	M	10,000					0,00 Kč	
7	460520174		OÚŽI 2018	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	M	1 000,000					0,00 Kč	
8	7491100130		OÚŽI 2018	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	M	1 000,000					0,00 Kč	
9	7593505150		OÚŽI 2018	Pokládka výstražné fólie do výkopu	M	1 000,000					0,00 Kč	
10	7592700655		OÚŽI 2018	Upozorňovací, značky Upozorňovací, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	M	1 000,000					0,00 Kč	
11	012303000		OÚŽI 2018	Geodetické práce po ukončení opravy	KUS	1,000					0,00 Kč	
Součet za Díl Zemní práce										0,00 Kč		
Díl: 742 Silnoproudé rozvody												
12	7492554010		OÚŽI 2018	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	2 900,000					0,00 Kč	
13	7492652016		OÚŽI 2018	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	680,000					0,00 Kč	
14	7492555028		OÚŽI 2018	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 4 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	680,000					0,00 Kč	
15	7492501930		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	M	2 900,000					0,00 Kč	
16	7492600180		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Al, plastová izolace 1-AYKY 3x240+120	M	680,000					0,00 Kč	
17	7492502160		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 12J4 (12Cx4)	M	680,000					0,00 Kč	
18	7492751022		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	65,000					0,00 Kč	
19	7492751028		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 240 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	4,000					0,00 Kč	
20	7492751040		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	4,000					0,00 Kč	
21	7492400460		OÚŽI 2018	Označovací štítek na kabel (100 ks)	SADA	1,000					0,00 Kč	
22	7494758020		OÚŽI 2018	označovací štítek	KUS	30,000					0,00 Kč	

OPRAVA SZZ HOSTKA										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
23	7491600130		OÚŽI 2018	Uzemnění Vnější Zemnicí pásek stožáru TV FeZn 30x4 mm2 v délce 25 m	KUS	1,000				0,00 Kč	
24	7491652010		OÚŽI 2018	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svítku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	M	20,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Silnoproudé rozvody						0,00 Kč	
Díl: 743				Silnoproudá zařízení							
25	7493300760		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Klec ochranná	KUS	2,000				0,00 Kč	
26	7493351120		OÚŽI 2018	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), ochranné klece	KUS	2,000				0,00 Kč	
27	7493352030		OÚŽI 2018	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky ovladače pro EOv a osvětlení - včetně instalace ovladače do vnitřního prostoru včetně napojení na podružné rozvaděče a nadřazený systém včetně připojovacích poplatků	KUS	1,000				0,00 Kč	
28	7493300130		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Řídící rozvaděče Rozvaděč pro ovládání a signalizaci, podřizený, 4 okruhy, do 7 rozvaděčů, do 40 okruhů VO a až se 32 připojenými vyhybkami EOv	KUS	1,000				0,00 Kč	
29	7493000440		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), třídy Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení SW Parametrizace okruhu EOv (na výhybku), dle počtu výhybek	KUS	14,000				0,00 Kč	
30	7493300010		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Rozvaděč ohřevu výhybk pro 8 výhybek s měřením a podřizenou jednotkou	KUS	2,000				0,00 Kč	
31	7493352014		OÚŽI 2018	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních výhybkových jednotek přes 8 kusů 3-f vývodů	KUS	2,000				0,00 Kč	
32	7493301010		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), SW do PLC	KUS	1,000				0,00 Kč	
33	7493352020		OÚŽI 2018	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), řídící PLC jednotky do rozvaděče EOv	KUS	1,000				0,00 Kč	
34	7493301070		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Parametrizace okruhu OV (na okruh OV), dle počtu okruhů osvětlení	KUS	10,000				0,00 Kč	
35	7493301080		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Parametrizace okruhu EOv (na výhybku), dle počtu výhybek	KUS	10,000				0,00 Kč	
36	7493352030		OÚŽI 2018	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), ovladače pro EOv a osvětlení	KUS	20,000				0,00 Kč	
37	7493300210		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Topná souprava pro výhybku se žlabovým prázem, J601:9-300aJ601:11-300	SADA	14,000				0,00 Kč	
38	7493351022		OÚŽI 2018	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku s poloměrem odbočení 300m	KUS	14,000				0,00 Kč	
39	7493300770		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Čidlo teploty kolejevé	KUS	2,000				0,00 Kč	
40	7493351110		OÚŽI 2018	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), teplotního čidla	KUS	2,000				0,00 Kč	
41	7493300780		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Srážkové čidlo včetně držáku	KUS	2,000				0,00 Kč	
42	7493351115		OÚŽI 2018	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), srážkového čidla včetně držáku	KUS	2,000				0,00 Kč	
43	7493300880		OÚŽI 2018	Elektrický ohřev výhybek (EOV), Svorkovnicová skříňka MX EOv	KUS	40,000				0,00 Kč	
44	7493351135		OÚŽI 2018	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), svorkovnicové skříňky EOv u výhybky	KUS	40,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Silnoproudá zařízení						0,00 Kč	
Díl: 747				Zkoušky, revize a HZS							
45	7498150520		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	KUS	1,000				0,00 Kč	
46	7498150525		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	KUS	6,000				0,00 Kč	
47	7498351010		OÚŽI 2018	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000				0,00 Kč	
48	7499151030		OÚŽI 2018	zkusební provoz	HOD	15,000				0,00 Kč	
49	7499151040		OÚŽI 2018	zaškolení obsluhy	HOD	4,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Zkoušky, revize a HZS						0,00 Kč	