

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

A 3 PROJEKT, s.r.o.
J. V. Sládka 699
391 81 Veselí nad Lužnicí

Váš dopis ze dne
2.10.2019

Naše č.j.:
33096/5.41/19-2

Naše sp. zn
V5-2019-284

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Jan Bud'a / 950 179 522

Třebíč
29.10.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Horní Cerekev, budova TO

místo: st. p. č. 202, Horní Cerekev

zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234

projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o., J. V. Sládka 699, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ: 26046920

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 33096/5.41/19-1 ze dne 2.10.2019

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Upozorňujeme, že pro bourací práce stropní klenby suterénu je nutné vypracovat technologický postup podle požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3, část XII., bod 1. (v části Technická zpráva D.1.2 se uvádí, že stropní klenby suterénu budou demolovány)..
2. Předložená projektová dokumentace stavby neobsahuje dokument "Plán BOZP na staveništi" zpracovaný koordinátorem BOZP při přípravě stavby, podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce dle požadavku § 15 odst. 2 zák. 309/2006 Sb. v platném znění. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a to minimálně v rozsahu bodu č. 5 příloha č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění (pád z výšky větší než 10 m) a případně v rozsahu bodu č. 11 příloha č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění (práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb), neboť předložená projektová dokumentace uvádí v části Souhrnná technická zpráva B., že bude provedena výměna střešního pláště (kdy výška budovy je vyšší než 10 m) a výstavba nové stropní konstrukce v suterénu budovy..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými

ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....
Ing. Jan Bud'a
inspektor inspekce I (Vysočina)

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby