



KROV A



KROV C



KROV B

### LEGENDA

- ⊗ Průmyslové stropní svítidlo s LED 18W
- ↗ Jednopólový vypínač IP44

SOUSTAVA : 3PEN~50Hz,400/230V,TN–C–S  
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2  
automatickým odpojením od zdroje, dopl. pospojováním  
a proudovým chráničem



místní výškový systém

Dokumentace pro provádění stavby		zodpovědný projektant	
střední projektové dokumentace		Ing.arch. Jan Honký	
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234		tel. 775 331 535	
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova I, 779 00 Olomouc		projektová	
stavebník		Ing. arch. Jan Honký	
134 REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V PŘEROVĚ		Ing. J. Stojan	
projekt		K.Ú. Přerov	
SCHÉMA OSVĚTLENÍ - ULIČNÍ KROVY A, B, C		SO.02.301	
SO.02 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VYHŘÍVÁNÍ ŽLABŮ		1:200	
název výkresu   stavební objekt		mřížko	
		A3	
		ZÁŘÍ 2018	
		datum	



http://www.vesmes.cz