



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Společnost  
**PRODEX-VALBEK**

**PRODEX**  
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Valbek

				Číslo soupravy
1.	Dokumentace ke společnému rozhodnutí - zpracování připomínek	08/2019		
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	<b>PRODEX</b> ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 ČLEN SKUPINY VALBEK-EU
Odpov. projektant stavby	Ing. Peter Lastovecký, Ing. Jana Borončová	
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Jaroslav Nitka	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Nitka	
Technická kontrola	Ing. Peter Lastovecký	
<b>Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy PS 30-10 Úprava v rozvodně nn</b>		
Schéma rozvaděče sdělovacího		
Zak. číslo zhotov.	17XP24010	
Datum	08/2019	
Stupeň	DUSP	
Měřítko	-	
Část	Příloha	
<b>D.1.3.7</b>	<b>004</b>	

LEGENDA:

KRYTÍ: IP40

TŘÍDA OCHRANY: II

3 N+PE ~ 50Hz, 230V //TN-S

dle ČSN 332000-4-41, ed.2.

Ochranné opatření: samočinné odpojení od zdroje (oddíl 411)

- samočinné odpojení při poruše, systém TN podle čl.411.4

Ochranné opatření: dvojitá alebo zesílená izolace (oddíl 412)

- elektrické zařízení podle čl.412.2.1 (zařízení třídy ochrany II)

- kryty elektrických zařízení podle čl.412.2.2 (skříně - stupeň ochrany

krytem aspoň IP2X)

- elektrické rozvody podle čl. 412.2.4

Nástěnná plastová rozvodnice s neprůhlednými dveřmi - 24 pozic

