



Váš dopis zn.

Ze dne 13.4.2015

Naše značka PVK 18547/OTPČ/15

Vyřizuje Dušan Řiha
Operativní útvar provozního ředitele
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 123

E-mail dusan.riha@pvk.cz

Datum 23.4.2015

Vážená společnost

SUDOP Praha, a.s.

Olšanská 1b

130 80 Praha 3

Provozní objekt TM Zahradní město SO 7-40-01 č.parc. 4501/1, Praha 10 – Strašnice

Stavebník: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1

Zásobování vodou je zajištěno z areálového rozvodu, splaškové vody budou soustředěny v nepropustné jímce – žumpě a dešťové vody budou odváděny do stávající areálové dešťové kanalizace.

Akciová společnost PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806– Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru
provozního ředitele PVK, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kable 971
Úsek provozního ředitele
736