

STOŽÁR V PROVEDENÍ  
PARDUBICE


● ...- SVÍTIDLO LED DLE POŽADAVKU MĚSTA PARDUBICE

OBOUSMĚRNÁ GPRS KOMUNIKACE, SIM, GPS, FOTOBUŇKA.  
SVÍTIDLO S HLADKÝM HLINIKOVÝM TĚLEM, BEZ CHLADICÍCH MŘÍŽEK,  
VĚTNEĚ ADAPTERU PRO UCHYCENÍ NA DŘÍK STOŽÁRU O Ø 60mm  
ÚHEL SKLONU SVÍTIDLA S VODODROVNOU ROVINOU .....  
STOŽÁR BEZPATICOVÝ NAPŘ. typ JB8 atyp (Ø 159x5/108x4,5/89x3–60x3mm)  
(NÁSTAVEC NA Ø 60mm DÉLKY 12cm)  
CELKOVÁ DÉLKA STOŽÁRU VČETNĚ VETKNUTÍ 9,5m  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOŽÁRU ŽÁROVÝ POZINK  
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 10m

SCHEMA ZÁKLADU PRO STOŽÁR JB 8

- STOŽÁR JB8
- Výška základu 1,35m. Základ půdorysu 0,6/0,6m – Třída zeminy S4
  - Výška základu 1,35m. Základ půdorysu 0,8/0,8m – Třída zeminy F7

Pozn. – Betonový základ provést z betonu B 15  
– Ohvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů  
(vzor platí pro stožáry AMAKO)



AKTUALIZACE 05/2014



# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## SO 100-35-52.1 D.2.1.5.2

PO PŘÍPOMÍNKÁCH 06/2019

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b> 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlažďena 1003/7, 110 00 Praha 1  Slavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc
------------------------	--

<b>Zhotovitel:</b> Účastníci Společnosti "SP+SEU_Uzel Pardubice_P"	
--	--

<b>Správce:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 Tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Vedoucí týmu:</b> ING. DANIEL FILIP	<b>Asistent vedoucího týmu:</b> ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ  <b>Specialista profese:</b> ING.KAREL KOŠAŘ
---------------------	---	---	---

<b>Středisko:</b> ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY	<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. MARTIN RAIBR	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  JASOŇ SVOBODA	<b>Kontroloval:</b>  ING.KAREL KOŠAŘ
--	--	--	--

<b>Název akce:</b>	<b>Číslo smlouvy:</b>	18-131.250
<b>MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU PARDUBICE</b>	<b>Projektový stupeň:</b>	DSP + PDPS
<b>Část:</b>	<b>Datum:</b>	07/2019
SO 100-35-52.1 - LÁVKA PRO PĚŠÍ V ŽST PARDUBICE HL. N., PŘELOŽKA VO MĚSTA PARDUBICE	<b>Číslo části:</b>	D.2.1.5.2
<b>Název přílohy:</b>	<b>Měřítka:</b>	Počet formátů: 2 A4
<b>VÝKRES ZÁKLADU OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY 8M</b>	<b>Číslo přílohy:</b>	<b>3</b>