

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
<b>1 - 301</b>				
Normálová osvětlenost	221 lx	257 / 100 lx	302 lx	0,86 / 0,4
<b>1.308 - Zasedací místnost</b>				
Normálová osvětlenost	327 lx	520 / 300 lx	665 lx	0,63 / 0,6
<b>1.307 - Místnost</b>				
Činitel oslnění UGR	15,4	17,9	18,7	
Strop - Normálová osvětlenost	90 lx	121 / 30 lx	141 lx	0,74 / 0,1
Normálová osvětlenost	499 lx	822 / 500 lx	1187 lx	0,61 / 0,6
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	96 lx	263 / 50 lx	405 lx	0,36 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	98 lx	318 / 50 lx	749 lx	0,31 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	95 lx	258 / 50 lx	399 lx	0,37 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	98 lx	331 / 50 lx	773 lx	0,3 / 0,1
Normálová osvětlenost	499 lx	822 / 300 lx	1187 lx	0,61 / 0,6
<b>1.318 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	657 lx	810 / 500 lx	1053 lx	0,81 / 0,6
<b>1.319 - Kuchyňka s jídelnou</b>				
Normálová osvětlenost	259 lx	299 / 200 lx	345 lx	0,87 / 0,6
<b>1.320 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	659 lx	851 / 500 lx	1156 lx	0,77 / 0,6
Činitel oslnění UGR	6,9	15,8	18,7	
Strop - Normálová osvětlenost	97 lx	123 / 30 lx	139 lx	0,79 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	113 lx	339 / 50 lx	526 lx	0,33 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	102 lx	272 / 50 lx	459 lx	0,38 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	112 lx	335 / 50 lx	521 lx	0,33 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	106 lx	287 / 50 lx	486 lx	0,37 / 0,1
<b>1.321 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	778 lx	938 / 500 lx	1215 lx	0,83 / 0,6
Činitel oslnění UGR	14,2	16,8	18,2	
Strop - Normálová osvětlenost	114 lx	137 / 30 lx	150 lx	0,83 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	124 lx	378 / 50 lx	633 lx	0,33 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	122 lx	299 / 50 lx	490 lx	0,41 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	123 lx	373 / 50 lx	611 lx	0,33 / 0,1

Stěna 4 - Normálová osvětlenost	126 lx	316 / 50 lx	519 lx	0,4 / 0,1
<b>1.322 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	402 lx	650 / 500 lx	855 lx	0,63 / 0,6
Činitel oslnění UGR	7,9	16,1	18,4	
Strop - Normálová osvětlenost	65 lx	91 / 30 lx	103 lx	0,72 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	66 lx	243 / 50 lx	485 lx	0,27 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	66 lx	152 / 50 lx	288 lx	0,43 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	64 lx	240 / 50 lx	481 lx	0,27 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	66 lx	163 / 50 lx	308 lx	0,41 / 0,1
<b>1.326 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	467 lx	725 / 500 lx	932 lx	0,65 / 0,6
Činitel oslnění UGR	7,9	16,1	18,4	
Strop - Normálová osvětlenost	76 lx	103 / 30 lx	119 lx	0,74 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	73 lx	279 / 50 lx	610 lx	0,26 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	78 lx	169 / 50 lx	303 lx	0,46 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	72 lx	276 / 50 lx	588 lx	0,26 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	79 lx	180 / 50 lx	325 lx	0,44 / 0,1
<b>1.327 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	404 lx	652 / 500 lx	857 lx	0,62 / 0,6
Činitel oslnění UGR	8	16,1	18	
Strop - Normálová osvětlenost	66 lx	92 / 30 lx	105 lx	0,71 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	67 lx	249 / 50 lx	498 lx	0,27 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	66 lx	153 / 50 lx	289 lx	0,43 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	65 lx	245 / 50 lx	493 lx	0,27 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	67 lx	164 / 50 lx	310 lx	0,41 / 0,1
<b>1.328 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	534 lx	640 / 500 lx	774 lx	0,83 / 0,6
Činitel oslnění UGR	7,9	16,1	18,4	
Strop - Normálová osvětlenost	76 lx	90 / 30 lx	99 lx	0,84 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	64 lx	233 / 50 lx	469 lx	0,27 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	66 lx	149 / 50 lx	279 lx	0,44 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	62 lx	230 / 50 lx	465 lx	0,27 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	66 lx	159 / 50 lx	299 lx	0,42 / 0,1

### 1.329 - Kancelář

Normálová osvětlenost	515 lx	621 / 500 lx	782 lx	0,83 / 0,6
Činitel oslnění UGR	7,9	16,1	18,4	
Strop - Normálová osvětlenost	74 lx	89 / 30 lx	101 lx	0,83 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	60 lx	202 / 50 lx	389 lx	0,3 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	61 lx	145 / 50 lx	280 lx	0,42 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	59 lx	199 / 50 lx	384 lx	0,3 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	62 lx	155 / 50 lx	303 lx	0,4 / 0,1

### 2.401 - Chodba

Normálová osvětlenost	45,7 lx	297 / 100 lx	678 lx	0,15 / 0,4
Činitel oslnění UGR	0,0	15,7	24,1 / 28,0	
Strop - Normálová osvětlenost	17,7 lx	43,6 / 30 lx	74 lx	0,41 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	27,6 lx	45,1 / 50 lx	69 lx	0,61 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	23,9 lx	134 / 50 lx	556 lx	0,18 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	27,2 lx	44,1 / 50 lx	67 lx	0,62 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	23,4 lx	139 / 50 lx	609 lx	0,17 / 0,1

### 2.405 - Kancelář

Normálová osvětlenost	513 lx	763 / 500 lx	1067 lx	0,67 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,5	16,3	17,6	
Strop - Normálová osvětlenost	82 lx	109 / 30 lx	126 lx	0,75 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	94 lx	277 / 50 lx	403 lx	0,34 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	93 lx	261 / 50 lx	412 lx	0,36 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	93 lx	273 / 50 lx	398 lx	0,34 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	95 lx	275 / 50 lx	424 lx	0,35 / 0,1

### 2.406 - Kancelář

Normálová osvětlenost	469 lx	727 / 500 lx	935 lx	0,65 / 0,6
Činitel oslnění UGR	13	17,4	18,2	
Strop - Normálová osvětlenost	77 lx	104 / 30 lx	123 lx	0,73 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	75 lx	286 / 50 lx	691 lx	0,26 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	79 lx	170 / 50 lx	305 lx	0,46 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	73 lx	282 / 50 lx	669 lx	0,26 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	80 lx	182 / 50 lx	326 lx	0,44 / 0,1

### 2.410 - Kancelář

Normálová osvětlenost	731 lx	810 / 500 lx	940 lx	0,9 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,5	16,3	17,6	
Strop - Normálová osvětlenost	106 lx	118 / 30 lx	129 lx	0,9 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	95 lx	271 / 50 lx	415 lx	0,35 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	89 lx	243 / 50 lx	408 lx	0,37 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	94 lx	267 / 50 lx	409 lx	0,35 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	92 lx	257 / 50 lx	437 lx	0,36 / 0,1
<b>2.411 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	373 lx	562 / 500 lx	927 lx	0,66 / 0,6
Činitel oslnění UGR	11,5	16,1	17,1	
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	61 lx	169 / 50 lx	268 lx	0,36 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	57 lx	186 / 50 lx	359 lx	0,31 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	60 lx	166 / 50 lx	264 lx	0,36 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	58 lx	196 / 50 lx	370 lx	0,3 / 0,1
<b>2.412 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	621 lx	780 / 500 lx	1011 lx	0,8 / 0,6
Činitel oslnění UGR	11,5	16,3	17,6	
Strop - Normálová osvětlenost	92 lx	109 / 30 lx	122 lx	0,84 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	97 lx	270 / 50 lx	382 lx	0,36 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	101 lx	258 / 50 lx	414 lx	0,39 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	95 lx	266 / 50 lx	377 lx	0,36 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	105 lx	271 / 50 lx	428 lx	0,39 / 0,1
<b>2.413 - Zasedací místnost</b>				
Normálová osvětlenost	450 lx	579 / 500 lx	697 lx	0,78 / 0,6
Činitel oslnění UGR	11,5	16	17,8	
Strop - Normálová osvětlenost	65 lx	86 / 30 lx	101 lx	0,76 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	57 lx	198 / 50 lx	368 lx	0,29 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	57 lx	150 / 50 lx	290 lx	0,38 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	56 lx	195 / 50 lx	364 lx	0,29 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	57 lx	159 / 50 lx	307 lx	0,36 / 0,1
<b>2.414 - Sklad</b>				
Normálová osvětlenost	150 lx	200 / 200 lx	239 lx	0,75 / 0,6
Činitel oslnění UGR	17,0	19,4	20,5	

Strop - Normálová osvětlenost	2,11 lx	23,4 / 30 lx	57 lx	0,09 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	70 lx	134 / 50 lx	336 lx	0,53 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	7,3 lx	22,7 / 50 lx	40,9 lx	0,32 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	2,82 lx	66 / 50 lx	369 lx	0,042 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	55 lx	145 / 50 lx	288 lx	0,38 / 0,1
<b>2.415 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	565 lx	737 / 500 lx	965 lx	0,77 / 0,6
Činitel oslnění UGR	11,5	16,2	17,8	
Strop - Normálová osvětlenost	82 lx	105 / 30 lx	119 lx	0,78 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	90 lx	271 / 50 lx	419 lx	0,33 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	86 lx	234 / 50 lx	383 lx	0,37 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	89 lx	266 / 50 lx	414 lx	0,33 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	88 lx	246 / 50 lx	407 lx	0,36 / 0,1
<b>2.425 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	565 lx	737 / 500 lx	965 lx	0,77 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,7	16,3	17,6	
Strop - Normálová osvětlenost	82 lx	105 / 30 lx	119 lx	0,79 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	90 lx	271 / 50 lx	419 lx	0,33 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	86 lx	234 / 50 lx	383 lx	0,37 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	89 lx	266 / 50 lx	414 lx	0,33 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	88 lx	246 / 50 lx	407 lx	0,36 / 0,1
<b>2.426 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	557 lx	752 / 500 lx	1011 lx	0,74 / 0,6
Činitel oslnění UGR	12,5	16,5	17,1	
Strop - Normálová osvětlenost	82 lx	108 / 30 lx	124 lx	0,76 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	96 lx	287 / 50 lx	448 lx	0,33 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	86 lx	240 / 50 lx	399 lx	0,36 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	95 lx	282 / 50 lx	444 lx	0,34 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	88 lx	253 / 50 lx	423 lx	0,35 / 0,1
<b>2.427 - KancelářMístnost</b>				
Normálová osvětlenost	498 lx	593 / 500 lx	791 lx	0,84 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,4	16,3	17,8	
Strop - Normálová osvětlenost	62 lx	75 / 30 lx	84 lx	0,84 / 0,1

Stěna 1 - Normálová osvětlenost	64 lx	210 / 50 lx	322 lx	0,31 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	65 lx	182 / 50 lx	322 lx	0,36 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	64 lx	207 / 50 lx	317 lx	0,31 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	68 lx	193 / 50 lx	343 lx	0,35 / 0,1
<b>2.428 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	660 lx	833 / 500 lx	1107 lx	0,79 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,9	15,9	17,9	
Strop - Normálová osvětlenost	97 lx	120 / 30 lx	135 lx	0,8 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	108 lx	325 / 50 lx	508 lx	0,33 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	102 lx	266 / 50 lx	438 lx	0,39 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	107 lx	320 / 50 lx	503 lx	0,33 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	106 lx	280 / 50 lx	464 lx	0,38 / 0,1
<b>2.429 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	769 lx	913 / 500 lx	1173 lx	0,84 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,8	16,4	17,8	
Strop - Normálová osvětlenost	111 lx	133 / 30 lx	144 lx	0,84 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	119 lx	360 / 50 lx	557 lx	0,33 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	119 lx	291 / 50 lx	470 lx	0,41 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	118 lx	355 / 50 lx	549 lx	0,33 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	123 lx	307 / 50 lx	499 lx	0,4 / 0,1
<b>2.430 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	761 lx	930 / 500 lx	1226 lx	0,82 / 0,6
Činitel oslnění UGR	11,2	18,4	17,6	
Strop - Normálová osvětlenost	110 lx	133 / 30 lx	146 lx	0,83 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	116 lx	360 / 50 lx	554 lx	0,32 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	119 lx	294 / 50 lx	479 lx	0,41 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	116 lx	355 / 50 lx	549 lx	0,33 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	123 lx	310 / 50 lx	508 lx	0,4 / 0,1
<b>2.431 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	757 lx	918 / 500 lx	1204 lx	0,82 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,8	16,1	17,2	
Strop - Normálová osvětlenost	109 lx	131 / 30 lx	143 lx	0,83 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	114 lx	353 / 50 lx	546 lx	0,32 / 0,1

Stěna 2 - Normálová osvětlenost	118 lx	290 / 50 lx	470 lx	0,41 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	113 lx	348 / 50 lx	540 lx	0,33 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	122 lx	306 / 50 lx	498 lx	0,4 / 0,1
<b>2.433 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	483 lx	712 / 500 lx	882 lx	0,68 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,8	16,5	17,3	
Strop - Normálová osvětlenost	73 lx	99 / 30 lx	111 lx	0,74 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	66 lx	258 / 50 lx	497 lx	0,26 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	80 lx	177 / 50 lx	315 lx	0,45 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	65 lx	255 / 50 lx	491 lx	0,26 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	80 lx	188 / 50 lx	334 lx	0,43 / 0,1
<b>2.434 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	487 lx	724 / 500 lx	904 lx	0,67 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,7	15,8	17,7	
Strop - Normálová osvětlenost	74 lx	102 / 30 lx	117 lx	0,72 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	69 lx	271 / 50 lx	519 lx	0,25 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	81 lx	181 / 50 lx	321 lx	0,45 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	68 lx	267 / 50 lx	514 lx	0,25 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	82 lx	192 / 50 lx	339 lx	0,43 / 0,1
<b>2.435 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	418 lx	669 / 500 lx	871 lx	0,62 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,5	16,3	17,6	
Strop - Normálová osvětlenost	64 lx	95 / 30 lx	110 lx	0,67 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	66 lx	258 / 50 lx	499 lx	0,26 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	69 lx	169 / 50 lx	316 lx	0,41 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	65 lx	254 / 50 lx	494 lx	0,26 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	70 lx	180 / 50 lx	333 lx	0,39 / 0,1
<b>2.436 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	488 lx	725 / 500 lx	906 lx	0,67 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,7	16,6	18,6	
Strop - Normálová osvětlenost	74 lx	103 / 30 lx	119 lx	0,72 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	70 lx	275 / 50 lx	558 lx	0,25 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	82 lx	182 / 50 lx	322 lx	0,45 / 0,1

Stěna 3 - Normálová osvětlenost	69 lx	271 / 50 lx	539 lx	0,25 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	83 lx	193 / 50 lx	340 lx	0,43 / 0,1
<b>2.437 - Archiv / sklad</b>				
Normálová osvětlenost	558 lx	638 / 200 lx	742 lx	0,87 / 0,5
Činitel oslnění UGR	10,5	16,3	17,6	
Strop - Normálová osvětlenost	74 lx	90 / 30 lx	101 lx	0,82 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	60 lx	229 / 50 lx	447 lx	0,26 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	11,8 lx	53 / 50 lx	216 lx	0,22 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	8,4 lx	22,3 / 50 lx	44,8 lx	0,38 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	70 lx	170 / 50 lx	311 lx	0,41 / 0,1
<b>2.438 - Kancelář</b>				
Normálová osvětlenost	503 lx	770 / 500 lx	987 lx	0,65 / 0,6
Činitel oslnění UGR	10,7	16,4	17,5	
Strop - Normálová osvětlenost	76 lx	115 / 30 lx	146 lx	0,66 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	79 lx	322 / 50 lx	969 lx	0,25 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	85 lx	194 / 50 lx	343 lx	0,44 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	79 lx	318 / 50 lx	946 lx	0,25 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	86 lx	207 / 50 lx	362 lx	0,42 / 0,1