

Naše zn. 12937/2020-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Suchá  
Telefon +420 972 341 297  
E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 17. dubna 2020

## Vysvětlení a změna zadávací dokumentace k VZ 64020123

Dobrý den,

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

### Holice ON - oprava

#### **Dotaz dodavatele č. 1:**

*V PD SO 01 - Os. nádraží v 4.800 slaboproud nejsou uloženy přílohy. Prosíme o doplnění.*

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK chybějící část Zadávací dokumentace – Díl 3 Projektová dokumentace - E - STAVEBNÍ ČÁST/E2 - POZ. STAV. OBJEKTY/SO 01/OS. NADR/4.800 - SLABOPROUD (4.800 - SLABOPROUD.zip).

#### **Dotaz dodavatele č. 2:**

*Dále se podle PD má realizovat sanační omítka v 1.PP, ale chybí zde jakékoliv sanační opatření, které by zamezilo dalšímu vlhnutí zdiva. Pokud nebude provedeno žádné sanační opatření, tak není možné dodržet 5 let záruku na tyto konstrukce. Žádáme o doplnění projektu o sanační opatření suterénu.*

#### **Odpověď zadavatele č. 2:**

V rámci projektové dokumentace je navrženo řešení otlučením, proškrábnutím spár a použitím sanační omítky v prostorech 1. PP. Současně obnovujeme přirozené větrání sklepů pomocí dvorků, které také pomůže k minimalizaci vlhkosti. Navržený typ sanace omítky nebude bránit difuzi vodních par ze zdiva a mohou se lokálně objevit na líci omítky výkvěty vodorozpustných solí. Průchod solí a jejich případná krystalizace však nebude způsobovat její degradaci a ochrání tak vlastní zdivo.

### **Zadavatel zároveň mění článek 12.1 Výzvy – Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek, který nově zní:**

- 12.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem

zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Nabídky musí být podány nejpozději do 29. 4. 2020 do 8:00 hodin.**

**Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Hradec Králové 17. 4. 2020

S pozdravem

—  
Ing. Lubor Hrubeš v. r.  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost: Markéta Suchá