

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8740/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Telefon +420 972 524 081
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 21. dubna 2020

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 14

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 60:

V položce 38 u SO 93-38-01 je uvedeno množství 242,767 t a má být 242,767 kg, což je 0,2428t. Žádáme o opravu na správné množství.

| | | | | |
|----|--------|--|---|---------|
| 38 | 333368 | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ příl. č. 004 - svařovaná síť pro podklad pro zdivo $7.9 \cdot (15.75 + 14.98) = 242.767$ [A] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | T | 242,767 |
|----|--------|--|---|---------|

Odpověď č. 60:

Byla provedena kontrola položky č.38 a řádková chyba v množství byla odstraněna. V soupise prací bylo upraveno množství v položce č.38 na 0,243 t.

V příloze předáváme opravený soupis prací XDC_UP5_20200420_zm09.xml.

Dotaz č. 61:

Máme za to, že obklad opěr a křídel je v SO 93-38-01 uveden ve výkazu výměr dvakrát a to v pol. 31 v pol. 34. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.

| | | | | |
|----|-------------|---|----|--------|
| 31 | 333221 | OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ řádkové lícové kamenné zdivo tl. 200 mm viz příloha 004 $(32.3 \cdot 2 + 4.55 \cdot 15.42 \cdot 2 + 22.6 + 18.8) \cdot 0.15 = 36.948$ [A] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | M3 | 36,948 |
| 34 | R333221 R-p | OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ viz příloha 004 $(32.4 \cdot 2 + 4.95 \cdot 15.42 \cdot 2 + 22.9 + 16.3) \cdot 0.15 = 38.499$ [A] položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování. | M3 | 38,499 |

Odpověď č. 61:

Duplicitní položka č. 31, kód 333221 byla ze soupisu prací odstraněna. Položka č. 34, kód R333221 R-p je v pořádku včetně výměry 38,499 m3. Tloušťka kamenného obkladu je 150 mm.

V příloze předáváme opravený soupis prací XDC_UP5_20200420_zm09.xml

Dotaz č. 62:

SO 93 33 01- pol. č. 18: POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ....59,85t, domníváme se, že v položce se jedná o poplatek za likvidace pražců na betone. Opraví zadavatel název položky a množství?

Odpověď č. 62:

Odpověď na dotaz č. 62 je sloučena s následnou odpovědí na dotaz č. 63, neboť se jedná o stejnou problematiku.

Dotaz č. 63:

Zájemce má za to, že Zadavateli se překrývají výkony prací ve výkazech výměr pro stavební objekt SO 93-33-01 a SO 93-33-01.1. Dle Technické zprávy pro SO 93-33-01 bude „rekonstrukce obou traťových kolejí od začátku SO (nový km 346,007) do km 347,321 (kolej č.1), resp. až po první výhybku č.201 kolejiště Lobzy (nový km 347,321).“ Tomuto množství rekonstrukce koleje však nezodpovídá množství demontáže koleje v příslušných položkách výkazu výměr.

Dle Technické zprávy pro SO 93-33-01.1“v rámci stavby přeložky nebude demontován stávající kolejový rošt. Demontáž stávající koleje je součástí SO 93-33-01“. Na základě uvedené informace jsou však ve výkazu výměr SO 93-33-01.1 i položky pro demontáž koleje. Upraví Zadavatel příslušné výkony ve výkazech výměr?

Odpověď č. 63:

Při přípravě soupisů prací došlo nedopatřením k záměně celých stavebních dílů 015,92,96 mezi oběma objekty, včetně jejich položek. Stavební díly byly v soupisech prací přesunuty na správné místo, a to včetně položek. Pořadové číslo položek bylo ponecháno původní, vyjma: SO 93-33-01: v díle 96 původní položka č. 6 přečíslována na položku č. 56, původní položka č. 7 přečíslována na položku č. 57.

SO 93-33-01.1: v díle 015 položky přečíslovány na č. 22, 23, 24, 25

Další vyvolané úpravy:

V SO 93-33-01.1 byla zrušena položka č. 17 BROUŠENÍ v díle 52 a položka č. 30 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA v díle 549, který nadále neměl opodstatnění a byl rovněž zrušen. V díle 015 byla původní položka č. 18, kód 015520 (přečíslovaná na položku č. 23 po přesunu celého dílu) zaměněna za položku č. 23, kód 015210 - v duchu dotazu č. 62 záměna likvidace pražců dřevěných za betonové.

V příloze předáváme opravený soupis prací XDC_UP5_20200420_zm09.xml

Dotaz č. 64:

Zadavatel se v jednotlivých položkách výkazu výměr při výpočtu množství odvolává na přílohu VK. Zájemce však uvedenou přílohu v dostupné dokumentaci nemá k dispozici. Poskytne Zadavatel uvedenou přílohu pro výpočet množství položek?

Odpověď č. 64:

Předpokládáme, že se dotaz týká kolejových objektů SO 93-33-01 a SO 93-33-01.1. V soupisech prací je u jednotlivých položek uveden odkaz na podrobný výpočet množství v dané položce = odkaz na VK/číslo. V těchto případech se jedná o odkaz na Rekapitulaci výkazu kubatur (VK) doloženou v dokumentacích kolejových SO v samostatné příloze Výkaz výměr. V dokumentaci SO 93-33-01 je to příloha č. 10, v dokumentaci SO 93-33-01.1 je to příloha č. 8.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 12. 05. 2020 na den 14. 05. 2020. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2020-007884).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07.04.2020 nahrazeno: 14.05.2020 Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07.04.2020 nahrazeno: 14.05.2020 Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě Pověření č. 2449
ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- soupis prací