

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 9076/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

Telefon +420 972 524 081

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@szdc.cz

Datum 23. dubna 2020

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 8

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 52 – 55 se týkají:

Dotaz ohledně hliníkových dveří v patrech 1.PP až 4.NP.

V tabulce dveří je vše pomíchané—tzn. např. 1.NP má pomíchanou výpravní budovu, admin. budovu i drážní budovu.

Odpověď:

S tvrzením uchazeče zadavatel nesouhlasí. Každé dveře mají svůj unikátní kód. Tzn. k pomíchání nedošlo. Označení křídel objektu je pouze orientační a nepropisuje se do řešení všech systémů TZB. Není to ani možné, protože např. SLB musí fungovat jako jeden celek a ne samostatně po jednotlivých křídlech objektu. Tzn. způsob zpracování tabulky dveří je zcela v pořádku a je v souladu s ostatními navazujícími systémy TZB.

Dotaz č. 52:

Pak tedy máme zmatek v zámcích dveří 2-křídlych s panikou (už je jedno, jestli požární/nepožární dveře a jestli elemech. zámek či mechanický).

Chtěli bychom vědět, jestli všechny 2-křídle dveře panikové ve všech patrech a všech budovách-bude uvažována panika pouze pro aktivní křídlo či je to rozhozené?

V požární správě se zmiňuje p. projektant, že v admin. budově bude uvažována panika pouze pro aktivní křídlo.

Znamená to, že kromě admin. budovy, bude panika řešena pro obě křídla? Aktivní i pasivní? (Jsem zmatený z požární zprávy. Nevím, co správně vydedukovat z PBŘ ze stran 11-13.)

Odpověď č. 52:

Dvoukřídle dveře osazované v rámci odjezdové haly výpravní budovy s v tabulce vyznačenou panikovou funkcí budou osazeny panikovým zařízením na obou křídlech (dle PBŘ 2 únikové pruhy). V ostatních objektech panika pouze na aktivním křídle (dle PBŘ 1 únikový pruh).

Dotaz č. 53:

Chybí v „tabulce prvků-schématická zobrazení“ dveří, sestav, fasád s AD tyto pozice (toto lze z popisu a půdorysu ujasnit, ale není to doplněno): D1106-D1122

Odpověď č. 53:

Schémata prosklených interiérových stěn nebyla zpracovávána pro všechny položky, protože se jedná o tvarově opakující se stěny, tzn., že v dokladovaných schématech k těmto stěnám existuje tvarově podobná varianta (pouze rozměrová varianta).

Dotaz č. 54:

Navrhujeme variantní řešení u požárně odolných dveří, co se týče zámků. Ne všechny společnosti a výrobci mají spálené ve zkouškách a klasifikacích protipožárních systémů zámků Assa Abloy. Nahradíme toto variantně.

Dle slov požárního projektanta je nutné dodržet funkci dveří např. s možností připojení čtečky jednostranně (tedy kontrolovaný vstup) a zároveň mechanické paniky. Není nutné osazovat elemech. zámků vypsáných v tabulkách. Je to tak?

Odpověď č. 54:

Všechny použité výrobky musí splňovat požadované certifikace dle legislativy ČR.

Vlastní dodávka elektro mechanických a elektromotorických zámků je v rámci dílu K10 SLB a položkově je uvedena ve VV této části. V tabulce dveří je uvedeno pouze evidenčně, aby bylo zřejmé, že se pro tyto dveře musí udělat patřičná úprava pro protažení kabeláže.

Návrh zámků nevychází pouze z PBŘ, ale i z dalších požadavků na požadované fungování objektu (např. požadavků Odboru bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic, apod.).

V rámci zadávacího řízení bude oceněno dle položek uvedených v soupisu prací, nepřipouští se variantní řešení. Variantní řešení je případně možné řešit až při realizaci stavby, použití odlišného řešení je však nutné konzultovat se zadavatelem, bez jehož souhlasu není možné jinou variantu realizovat.

Dotaz č. 55:

Není možné kombinovat panikový zámek mechanický a jako garnituru mít ovládání madlo/madla (toto se používá do komerčních prostor a škol aj. bez paniky s válečkovým zámkem=tento zámek ale není panikový!).

Jsou to například dveře D1107, D1108.

Odpověď č. 55:

Ano, v tabulce došlo v rámci kopírování k omylu. Tyto dveře budou osazeny pouze mechanickým zámkem s vložkou (VLC). Konkrétní typ zámků bude muset být upřesněn v rámci výrobní dokumentace.

Dotaz č. 56:

V tabulce prvků je položka W. 41 9 ks ve výpravní budově a 1 kus v drážním objektu to je celkem 10 ks.

V součtu v tabulce oken je napsáno 9 ks.

Ve výkazu výměr je v položce 958 pouze 9 ks.

Je správně 9 či 10 ks? Případně upravíte výkaz výměr?

Odpověď č. 56:

V tabulce prvků došlo k omylu (omylem ponechaná 1 v kolonce DO), okna W41 jsou pouze na výpravní budově, platí počet 9 ks jak je uvedeno v soupisu prací.

Dotaz č. 57:

V technické zprávě VZT je napsáno:

Část projektu neřeší:

- Větrání chráněné únikové cesty CHÚC B-III (řešeno v části projektu D.4.4.4)
- Větrání výtahu (řešeno v části projektu D.4.4.4)
- Větrání šaten (řešeno v části projektu D.1.4.4)
- Hygienické větrání datového sálu (řešeno v části projektu D.3.4.4)
- Větrání kolektoru (řešeno v části projektu D.5.4.4)
- Vyústění hygienického větrání technologických prostor z jednotky AHU T5 na fasádu včetně příslušných protidešťových žaluzií. (řešeno v části projektu D.1.4.4)

Chápeme to správně, že toto není součástí nabídky? A, že nebudeme provádět? Část projektu D není ani součástí zadání.

Dále je v projektu VZT v půdorysu 1.NP-VZT žlutá legenda s textem:

VZT potrubí, které není součástí projektu, ale předpokládá se jeho instalace.

Chápeme to správně, že toto není součástí nabídky? A, že nebudeme provádět?

Odpověď č. 57:

- Ano, jedná se o systémy již realizované nebo případně, které se budou realizovat v rámci souběžné akce „Modernizace trati Praha-Beroun“. Tyto systémy nejsou součástí nabídky (byly, jsou, anebo budou realizovány jiným dodavatelem).
- Ano, jedná se o předpokládané trasy VZT, které budou realizovány až podle požadavků konkrétního nájemce dané komerční jednotky v jeho režii. Tyto rozvody a prvky nejsou součástí nabídky.

Další sdělení zadavatele:

Zadavatel v příloze přikládá specifikaci pokladních oken, která byla při kompletování projektové dokumentace stavby omylem odstraněna. Zasláné podklady zpřesňují podobu a vlastnosti uvedených výrobků, nemají vliv na členění položek v soupisu prací.

V příloze přikládáme soubory ZSB_DPS_E_A00_03-07_Tabulka_dveří_a_proskl_stěn_R1-Schemata_str12.pdf, ZSB_DPS_E_A00_03-07_Tabulka_dveří_a_proskl_stěn_R1-Tab 1NP.pdf, ZSB_DPS_E_A00_03-07_Tabulka_dveří_a_prosklených_stěn_R1_Dotazy.xlsx.

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 07.05.2020 na den 12.05.2020.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2020-009814).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:


Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 21.04.2020 Čas: 09:00 nahrazeno: 12.05.2020 Čas: 10:30

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 21.04.2020 Čas: 09:00 nahrazeno: 12.05.2020 Čas: 10:30

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě Pověření č. 2449

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

1. ZSB_DPS_E_A00_03-07_Tabulka_dveří a_proskl_stěn_R1-Schemata str12.pdf
2. ZSB_DPS_E_A00_03-07_Tabulka_dveří a_proskl_stěn_R1-Tab 1NP.pdf
3. ZSB_DPS_E_A00_03-07_Tabulka_dveří a_prosklených_stěn_R1_Dotazy.xlsx