

Naše zn. 3508/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Renáta Majerová
Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz
Datum 29. dubna 2020

Věc: Výstavba TNS Stéblová

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

V PS 32-14-05 TNS Stéblová, EZS chybí blokové schéma zapojení navržené EZS. Žádáme o
doplnění příslušného schématu zapojení.

Odpověď:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) stavby „Výstavba TNS Stéblová“ byla zpracovávána dle Zadávacích podmínek – Všeobecných technických podmínek, Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – VTP/DSP/ 9/18, kde je v bodě 1.1.11 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) uvedeno:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) je projektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb. [27] dle přílohy č. 5. Jedná se o projektovou dokumentaci v jednom stupni zahrnující jednak Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (viz 1.1.12), mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve stádiu realizace, (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení). Dle Směrnice GŘ č. 11/2006 [73] se jedná o stupeň dokumentace v rozsahu přílohy č. 2 Projekt - (P), kde je pojem „Projekt“ nahrazen pojmem „Dokumentace pro stavební povolení“.

Ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., v příloze č. 5 a přihlídnutím ke směrnici GŘ č. 11/2006 není blokové schéma uvedeno jako součást dokumentace pro stavební povolení stavby a tudíž nebylo zpracováno a dokladováno.


Blokové schéma bude řešeno v dalším stupni dokumentace (v prováděcí dokumentaci) dle konkrétního typu EZS, je možno použít více systému. Proto je princip zapojení popsán v technické zprávě v obecné rovině. Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení.

Projektová dokumentace pro stavební povolení se nebude doplňovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne 29. 4. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace