

Plán prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze stavby

zpracovaný v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo vykonávané práce: Mikovice 125, Kralupy nad Vltavou

Název stavby: Kralupy nad Vltavou předměstí ON - oprava

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234

Firma zajišťující likvidaci materiálů s azbestem (předpoklad):
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 470+
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČ: 49356089

Vedoucí pracovník zodpovědný za práci s azbestem:
Jan Vacín, tel.: 724 593 622, email: jan.vacin@ave.cz

Povaha a pravděpodobné trvání práce: Demontáž a odvoz střešní krytiny z azbestocementových vlnitých šablon na místo trvalého uložení

Předpokládaný termín započetí prací: 05/2020

Předpokládaný počet dnů prací s azbestem: cca 2 dny

Předpokládané množství materiálů s azbestem: 100,5 m² (sklad 88 m² + přístřešek nad čekárnou 12,5 m²)
tj. 1,62 t při plošné hmotnosti cca 16,1 kg/m²

Další náležitosti potřebné k provedení:

- 30 dní před zahájením prací podat hygienické stanici hlášení prací s obsahem azbestu a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu - dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.,
- plnění ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných odpadů dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb.,
- k zásilce nebezpečného odpadu přiložit doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů.

Pracovní postupy používané při práci s materiálem obsahujícím azbest:

Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu bude prováděna ručně. Před demontáží bude materiál s obsahem azbestu zkrácen speciálním enkapsulačním činidlem kvůli zamezení uniku nebezpečných vzdušných látek do okolního prostředí. Sejmутý materiál s obsahem azbestu bude vkládán do igelitových pytlů a následně do označeného uzavíratelného velkoobjemového kontejneru, nebude v žádném případě rozbíjen, lámán ani jinak poškozován. Po skončení práce budou použité jednorázové obleky vloženy do označených plastových pytlů a následně uloženy do uzavřeného kontejneru. V kontrolovaném pásmu platí zákaz jídla, pití a kouření. Následně proběhne vysátí zdemontované plochy a okolí vysavačem s Hepa filtrem a úklid pracoviště.

Zařízení používaná pro ochranu zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti:

Dýchací maska s filtrem s účinností P3
Rukavice Sol-Vex nebo rukavice Nitril s manžetou
Ochranný oblek s účinností P3 s kapucí (TYVEC nebo POLYCLEAN)
Ochranné brýle

Opatření k ochraně zdraví při práci:

Zajištění staveniště proti vstupu neoprávněných osob oplocením a bezpečnostním značením. Na viditelném místě bude umístěno bezpečnostní značení „kontrolované pásmo“, „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „práce s azbestem“.

Uzavřený kontejner s odpadem s obsahem azbestu bude po naplnění odvezen na zabezpečenou skládku.

Staveniště bude vybaveno čistou šatnou, špinavou šatnou a mobilním WC. Veškeré osoby, které budou provádět manipulaci s azbestem (demontáž, přesun) budou vybaveny jednorázovými obleky s účinností P3, rukavicemi Sol-Vex nebo Nitril s manžetou, a dýchací maskou s filtrem s účinností P3.

Práce za mimořádných podmínek musí být okamžitě přerušeny, o čemž rozhodne odpovědný vedoucí stavby nebo vedoucí provozu. Mimořádnými podmínkami se rozumí:

- zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu (havárii),
- zhoršení povětrnostních podmínek,
- vliv přírodních živlů a jiné nepředvídatelné okolnosti,
- nevyhovující technický stav stavby, stroje nebo zařízení.

Při přerušení prací je nutné provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Provoz objektu v době provádění prací, při kterých dochází k manipulaci s materiálem s obsahem azbestu:

Práce na objektu by díky svému umístění neměly nijak narušit železniční provoz.

Datum: 15.4.2020

Zpracovatel: L. Malý, Správa železnic, s.o., OŘ Praha, SPS

Mapa s vyznačeným objektem



Demolovaný sklad



Přístřešek nad vchodem do čekárny

