

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 18136/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Simona Bartoňová
Telefon +420 972 226 454
E-mail Bartonova@szdc.cz

Datum 4. května 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Zvoleněves“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 16315/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 17. 4. 2020.

Dotaz:

V predložených súťažných podmienkach v časti 02.1 Technologická časť, položka č.2 „Traťová trafostanica“ nie je predložená projektová dokumentácia ani technický popis. Žiadame verejného obstarávateľa o technické upresnenie parametrov trafostanice.

Odpověď:

Uvedená položka byla projektantem navržena do projektu vzhledem ke vhodnosti jejího využití vzhledem k možnostem nabízených položek z položkové databáze využívaného rozpočtového systému pro opravné práce, neboť prefabrikovaný technologický domek pro umístění technologie železničního zabezpečení nejlépe vyhovoval ze stavebního hlediska (provedení prefabrikovaného skeletu, provedení střechy, zateplení, atd.) Technologické vybavení technologického domku je předmětem popisu technické zprávy pro nové železniční staniční zabezpečovací zařízení a jeho rozmístění v technologickém domku. Toto železniční staniční zabezpečovací zařízení ve smyslu ČSN 34 2600 bude umístěno uvnitř tohoto technologického domku. Umístění technologie pro trafostanice nebude v tomto domku umístěno a projekt s využitím této technologie nijak nepočítá.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 12. 5. 2020 do 9:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal v.r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:

Ing. Simona Bartoňová