PŮDORYS – TVAR
1:50



POHLED – TVAR
1:50



POHLED – TVAR
1:50



PŮDORYS – VÝZTUŽ
1:50



POHLED – VÝZTUŽ
1:50



POHLED – VÝZTUŽ
1:50



VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR DLE ČSN EN ISO 3766 (METODA A)



VÝPIS VÝZTUŽE



CELKOVÝ POČET POLOŽEK VE VÝKRESU

POPIS ULOŽENÍ VÝZTUŽE

OSOVÁ VZDÁLENOST PRUTŮ

PROFIL

POČET PRUTŮ V DANÉM ROZMEZÍ

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN 1992-1-1
PRO OHYBY, HÁKY A SMYČKY:

d	=<16 mm	16 mm
D	4d	7d











VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	ϕ	DÉLKA	POČET	10 505 (R)	
Č.	mm	m/1ks	ks	R12	R20
1	R12	1,60	95	152	
2	R12	0,98	47	46	
3	R12	2,40	48	115	
4	R12	6,80	18	122	
5	R12	7,02	31	217	
6	R20	0,85	23		20
7	R20	0,92	24		22
8	R12	0,86	48	41	
CELKOVÁ DÉLKA [m]				694	42
HMOTNOST 1m [kg]				0,888	2,466
HMOTNOST CELKEM [kg]				616	103
HMOTNOST CELKEM [kg]				**719**	

PŘÍČNÝ ŘEZ LEVOU ŘÍMSOU – TVAR
1:25

VRANÉ N.V.



PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU ŘÍMSOU – TVAR
1:25

VRANÉ N.V.



PŘÍČNÝ ŘEZ LEVOU ŘÍMSOU – VÝZTUŽ
1:25

VRANÉ N.V.



PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU ŘÍMSOU – VÝZTUŽ
1:25

VRANÉ N.V.



BETON DLE ČSN EN 206+A1:

ŘÍMSY: C30/37 – XF3, XD1, XC4
–Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

VÝZTUŽ: B500B dle ČSN EN 42 0139
10505.9 (R) dle ČSN EN 41 0505

KRYTÍ JMENOVITÉ 50 mm
MINIMÁLNÍ 40 mm

OBJEM BETONU ŽB ŘÍMS:
$0,242*6,895+0,579*7,115=5,8\ m^3$

POZNÁMKY:
1. VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20/20 mm VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. POLOŽKA Č.3 BUDE ZKRÁCENA DLE KRYTÍ

TÚ 1721 DOBŘÍŠ (VČETNĚ) – VRANÉ NAD VLTAVOU (MIMO)
DÚ 08 ČISOVICE – MĚCHENICE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽDC s.o., OŘ PRAHA
TOP CON SERVIS s.r.o.	ING. M. MIKŠOVSKÝ	ING. I. HEINZ	Místo stavby	ČISOVICE
			Formát	6A4
	Vypracoval	Kontroloval	Datum	10/2019
	ING. I. HEINZ	ING. L. MAREK	Účel	DSP
			Měřítko	1:50, 1:25
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz			Č.zakázky	22-19

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
V KM 19,857; 22,110; 26,039; 29,319
NA TRATI DOBŘÍŠ – VRANÉ NAD VLTAVOU

Číslo kopie | Číslo přílohy: 06

SO 101 – OPRAVA MOSTU V KM 19,857
ŘÍMSY – TVAR A VÝZTUŽ