



LEGENDA:

KZ0 typ DILEM-01-G 110 V DC, obj.č. 010136 EATON

KM1 typ DILEM-01 110 V DC, obj.č. 276603 EATON

KH5 obj.č. 40.31.9.110.0000 110 V DC, IP, 10A Finder

KH2 obj.č. 40.31.9.110.0000 110 V DC, IP, 10A Finder

KU obj.č. 40.31.9.110.0000 110 V DC, IP, 10A Finder

SVORKOVNICE PROUDOVÁ

Vypínací ovl. napětí

Blockování fce CCBRRBF

OZNAČENÍ VODIČŮ:

POZNÁMKA:

Úpravy v rámci PS 580 102 TNS Opočinek, vypínače 22kV - doplnění:

Realizace elektronických systémů

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočinek

PS 580 102 TNS Opočinek, vypínače 22kV - doplnění

R22.9 - Vývod U3 - obvodové schéma

D.1.3

15