

**MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC**

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: OHA/124070/2019/Br

Č.j.: MmP 125843/2019

Vyřizuje: D. Brázdová, tel. 466 859 209

337.01 / V.5

Pardubice, dne 6.12.2019



S00BX011B6MS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná č.p. 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

**VYJÁDŘENÍ**

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na žádost, kterou dne 29.11.2019 podala:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,**

kterou zastupuje **SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova č.p. 688/26, Veverí, 602 00 Brno 2**

ve věci:

**Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočíněk**

na pozemku: st. p. 184 v katastrálním území Lány na Důlku

**sděluje,**

že řešený objekt se dle platného Územního plánu města Pardubice nachází ve stabilizované ploše s rozdílným funkčním využitím „PZ“ – zemědělsky využívané půdy (viz obr. 1).

Plochy ZPF slouží pro hospodaření na zemědělské půdě, pro pěstování zemědělských plodin, zakládání speciálních zemědělských kultur nebo pro chov hospodářských zvířat.

Plochy lze využívat i pro další funkce, které jsou s hospodařením na ZPF slučitelné a způsob jejich využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy hospodaření bez nákladů na rekultivaci

**Přípustné využití hlavní:**

- orná půda
- intenzivně využívané travní porosty
- trvalé kultury


**Přípustné využití doplňkové:**

- účelové komunikace pro motorová a speciální vozidla
- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.)
- stavby, zařízení a jiná opatření sloužící zemědělské výrobě – obsluze plochy
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny
- stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zlepšení využití nezastavěných ploch pro rekreaci a cestovní

- ruch (pěší a cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra apod.)
- drobná architektura, sakrální stavby

**Nepřípustné využití:**

veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s funkcí hlavní a funkcemi doplňkovými



Obr.1 výřez platného ÚPmP

Pozemek s objektem trakční nabíjecí stanice leží v blízkosti železniční tratě a zastávky Pardubice – Opočíněk a bytového domu. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o výměnu jednoho typu transformátorů za druhý. Jedná se o výměnu trakčních transformátorů v trakční napájecí stanici, která slouží pro napájení trakčního vedení 3kV DC SŽDC. Současné trakční transformátory jsou v suchém provedení s chlazením vzduchem. Rekonstrukce bude řešit kompletní výměnu suchých trakčních transformátorů za olejové hermetizované, včetně stavebních úprav.

Uvedený záměr je z hlediska odboru hlavního architekta **bez připomínek**.

Na základě stavebního zákona (183/2006 Sb.) § 96b odst. 1) Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro písm. a) záměry uvedené v § 79 odst. 2. písm. s) výměna vedení technické infrastruktury<sup>69)</sup>, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma. Dle předložené souhrnné technické zprávy vyplývá, že plánovaná rekonstrukce toto splňuje a je vydáno sdělení.

**Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. arch. Zuzana Kavalířová  
vedoucí odboru hlavního architekta

**Obdrží:** SUDOP BRNO, spol. s r.o., IDDS: tfy5bmb

69) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

### **Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě**

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111\_008401** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.12.2019 v 15:38:41. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.12.2019 14:13:22. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B0 39 8B**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru, OHA, Statutární město Pardubice**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 10.12.2019 v 15:38:41. Údaje o časovém razítku: datum a čas **09.12.2019 08:58:31**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B0 52 BC**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 11**

**Česká pošta, s.p.** dne 10.12.2019

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**ZDEŇKA ZEMÁNKOVÁ**

Otisk úředního razítka:



#### **Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.