

03 149/20 DOSLO DNE 31-01-2020  
- Jiří Pacák

# Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-20-861/2019-Pa

Pardubice 30. ledna 2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 1SV

SUDOP BRNO s.r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: : por. Bc. Jiří Pacák, tel. 950570554, fax 950570105,  
e-mail jiri.pacak@pak.izscr.cz

**Název stavby: rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočíněk**

**Místo stavby: TNS Opočíněk**

**Stavebník - investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, Praha**

**Předložený druh dokumentace: stavební povolení**

**Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Vítězslav Šimáček, číslo ČKAIT: 1003935, ze dne 1.2020**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **souhlasné závazné stanovisko**

#### **Odůvodnění:**

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení Ing. Olga Veselá, ČKAIT: 1000605, ze dne 10.2019

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Pardubického kraje  
Územní odbor Pardubice  
Teplého 1526  
por. Bc. Jiří Pacák ③  
530 02 Pardubice  
komisár

pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení