



LEGENDA :

- SZ Svarka zkušební
- DD Detranný úvratník
- ZZ Základový zemič
- SD Svarka okapová
- SS Svarka spojovací
- Jímač
- ☉ Hromosvodový jímač
- [1] Označovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střechu.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 62305 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

PROJEKTANT : MARTIN KRIŽAN		ODP. PROJEKTANT : ING. VLASTIMIL KRIŽAN	
INVESTOR : SŽDC s.p., PRAHA 1		MARTIN KRIŽAN	
MÍSTO : KADAŇ		STRAŽKY 72	
KRAJ : OSTECKÝ		403 40, ÚSTÍ NAD LABEM	
AKCE :		TEL: 737 502 724	
KADAŇ ON–OPRAVY VPP VČ.WC A FASÁDY		FORMAT:	
		DATUM : ÚNOR 2020	
		STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 07/2020	
OBSAH :		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		1 : 100	E–04.2