



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 4528/2012-SSV

VYŘIZUJE: Hofmanová Milada

TEL.: 724 932 387

FAX:

E-MAIL Hofmanova@szdc.cz

DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce žst. Olomouc
Dodatečné informace – Dodatek č. 7

Dotaz č.20:

SO 18-15-12.1 – 4

V uvedených výkazech výměr se vyskytuje položka:

R740-03	Elektroinstalace - přenos z dílčího rozpočtu	Kč	1,0 00
---------	--	----	-----------

K jakému dílčímu rozpočtu se tato položka vztahuje?

Žádáme zadavatele o doplnění, případně opravu výkazů výměr.

Odpověď:

Dokumentace objektu se skládá ze Stavební části a Elektroinstalace. Položka ve výkazu výměr stavební části se odkazuje na celkovou cenu elektroinstalací. Jednotková cena a tedy i celková se rovnají a vychází z rozpočtu (VV) elektroinstalací, který je součástí dokumentace objektu (viz. seznam příloh)

Dotaz č.21:

SO 18-15-10.2.2 – stavební část,

V uvedeném výkaze výměr jsou položky

p.	kód	popis	J
69	210010R5	D+M elektromontáže - viz samostatný rozpočet	m
70	210011R6	D+M hromosvod - viz samostatný rozpočet	m

Domníváme se správně, že správná měrná jednotka je soubor nebo komplet?

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Dokumentace objektu se skládá ze Stavební části a Elektroinstalace. Položka ve výkazu výměr stavební části se odkazuje na celkovou cenu elektroinstalací. Jednotková cena a tedy i celková se rovnají a vychází z rozpočtu (VV) elektroinstalací, který je součástí dokumentace objektu (viz. seznam příloh)

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ: 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 70 99 42 34



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Dotaz č.22:

SO 18-15-10.3 – stavební část

V uvedeném výkaze výměr jsou položky

p.	kód	popis	J
19	210-R	Vnitřní silnoproudé rozvody - montáž - PŘENOS SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU	m
20	210-Ra	Hromosvod - PŘENOS SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU	m
7	210-R	Vnitřní silnoproudé rozvody - montáž - PŘENOS SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU	m

Domníváme se správně, že správná měrná jednotka je soubor nebo komplet?

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Dokumentace objektu se skládá ze Stavební části a Elektroinstalace. Položka ve výkazu výměr stavební části se odkazuje na celkovou cenu elektroinstalací. Jednotková cena a tedy i celková se rovnají a vychází z rozpočtu (VV) elektroinstalací, který je součástí dokumentace objektu (viz. seznam příloh)

Dotaz č.23:

SO 18-15-10.7 - Zakázka

V uvedeném výkaze výměr je položka

p.	kód	popis	J
7	210-R	Vnitřní silnoproudé rozvody - montáž - PŘENOS SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU	m

Domníváme se správně, že správná měrná jednotka je soubor nebo komplet?

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Dokumentace objektu se skládá ze Stavební části a Elektroinstalace. Položka ve výkazu výměr stavební části se odkazuje na celkovou cenu elektroinstalací. Jednotková cena a tedy i celková se rovnají a vychází z rozpočtu (VV) elektroinstalací, který je součástí dokumentace objektu (viz. seznam příloh)

Dotaz č.24:

V části I. Pokynech pro dodavatele v bodě 10.4 Návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky zadavatel uvádí:

Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění.

Dotaz:

V případě kdy nabídku podává více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů) je možné na úvodní straně smlouvy o dílo včetně podpisové stránky zhotovitele upravit dle názvu sdružení s uvedením jednotlivých účastníků sdružení?

V návaznosti na předchozí dotaz, lze bod 1.2 Smlouvy o dílo upravit takto?:

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že založil za účelem plnění této veřejné zakázky sdružení dle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů založené a existující podle Českého právního řádu. Účastníci sdružení splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Všichni účastníci sdružení jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

předmětu veřejné zakázky) zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Odpověď:

Ano, podává-li nabídku sdružení více dodavatelů, je možno údaje týkající se zhotovitele na úvodní straně smlouvy a na straně s podpisy upravit tak, aby tyto odpovídaly skutečnosti, že smlouvu na straně zhotovitele do nabídky předkládá sdružení osob. Předmětný zákaz činit změny či doplnění se týká zejména rozsahu smlouvou stanovených práv a povinností smluvních stran.

Bod 1.2 Smlouvy lze upravit dle Vašeho návrhu.

Dotaz č.25:

V části I. Pokynech pro dodavatele v bodě 9.7 první odrážka, poslední odstavec zadavatel uvádí:

Je-li osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce vydáno pro sdružení dodavatelů a dodavatel (uchazeč) byl členem tohoto sdružení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že v rámci sdružení dodavatelů provedl požadovaný objem nejvýznamnějších stavebních prací.

Dotaz:

Předpokládáme, že v případě, že vydané osvědčení objednatele o řádném plnění je vystaveno přímo na dodavatele, jako člena sdružení dodavatelů, kteří zakázku realizovali, a je v něm zároveň uveden objem jím provedených prací (např. v %), nemusí uchazeč prokazovat vlastní objem provedených prací dalšími doklady.

Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Ano, pokud je osvědčení o řádném plnění referenční zakázky, která byla plněna ve sdružení, vystaveno přímo pro konkrétního dodavatele, který byl účastníkem sdružení, a současně v něm je uveden objem prací provedených tímto konkrétním dodavatelem v rámci sdružení, nemusí již dodavatel prokazovat objem provedených prací na této referenční zakázce jinými doklady.

Z předloženého osvědčení o řádném plnění referenční zakázky musí být vždy zřejmé, v jakém rozsahu provedl práce na prokazované referenční zakázce dodavatel, který předmětným osvědčením svoji kvalifikaci prokazuje. Proto pouze v případě, že osvědčení objednatele o řádném plnění referenční zakázky je vydáno pro sdružení dodavatelů, je v něm uveden pouze celkový objem provedených prací a není z něj tedy zřejmé, v jakém rozsahu provedl práce na prokazované referenční zakázce dodavatel, který předmětným osvědčením svoji kvalifikaci prokazuje, je dodavatel tento, jím provedený rozsah prací prokázat jiným doplňujícím dokladem.

Dotaz č.26:

V části I. Pokynech pro dodavatele v bodě 9.5 druhá odrážka požaduje zadavatel, aby dodavatel v nabídce předložil oprávnění k podnikání mimo jiné pro „*nakládání s nebezpečnými odpady*“.

Dotaz:

Uzná zadavatel, předloží-li uchazeč místo „*oprávnění k podnikání nakládání s nebezpečnými odpady*“ „*souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok*“ vystavený odbory životního prostředí jednotlivých krajských úřadů?

Odpověď:

Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky jsou mimo jiné i činnosti, které svou obsahovou náplní spadají pod uvedenou živnost a které bude budoucí zhotovitel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky provádět za úplaty jako podnikatelskou činnost. Z uvedeného důvodu zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce doklad o oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady předložil. Pokud dodavatel není schopen splnění tohoto požadavku na kvalifikaci prokázat sám, může jeho splnění samozřejmě prokázat i prostřednictvím subdodavatele, a to za podmínek stanovených



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky. Vyžadují-li zvláštní právní předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady, které bude předmětem plnění předmětné veřejné zakázky, speciální souhlasy či povolení, bude si je muset budoucí zhotovitel před zahájením takového nakládání s nebezpečnými odpady opatřit. Takovýmito souhlasu či povoleními však nelze nahradit prokázání splnění předmětné kvalifikace na předložení dokladu o oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Dotaz č.27:

Předkládaný dotaz se vztahuje na výkaz výměr „PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zabezpečovací zařízení“ - položku č. 86 “DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI S KOMPLETNÍ VÝSTROJÍ PRO ZABEZPEČENÍ DO 8-mi VYHYBKOVÝCH JEDNOTEK“ v počtu „39 kusů“ a k ní odpovídající montáž - položku č.90.

Dle zadávací dokumentace a nám dostupných informací je zřejmé, že definice obou položek vč. kvantifikace odpovídá technologiím běžně používaným na železnici v ČR v době zpracování projektové dokumentace.

Analýza počtu potřebných skříní při zpracovávání nabídky a při použití naší nejnovější technologie však vychází u položky č.86 (resp. č.90) odlišně. Není tedy pro reálné vyjádření ceny možné správně ocenit jednotkovou cenu, protože skutečně dodávané množství bude rozdílné. Vzhledem k objemu a důležitosti položky ji není možné zakalkulovat a dodat v rámci položky jiné.

Je možné změnit ve výkazu výměr jednotku a množství u položek č.86 (resp. č.90) na jediný dodávaný/montovaný komplet (tj. „1 komplet“ či „1 soubor skříní“) s funkčností odpovídající původní specifikaci položky?

Odpověď:

Počet potřebných skříní (stojanů) SZZ ŽST Olomouc (dle položek 86 a 90 VV) byl stanoven podle rozsahu technologie používané v době zpracování Projektu této stavby s použitím položek v této profesi obvyklých.

S ohledem na novější technologie zasíláme v příloze změněný výkaz výměr „PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zabezpečovací zařízení“, změna v položce č. 86 a č.90, změna na „1 komplet“ s podmínkou dodržení funkčnosti specifikovaných položek.

Příloha:

SO 18-15-12, SO 18-15-10.2.2; SO 18-15-10.3, SO 18-15-10.7, PS 18-28-01.1

V Praze dne

.....
Ing. Petr Šlegr
náměstek pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1372
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace