



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 3415/2016-SŽDC-SSV-Ú3/MAJ
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/14.04.2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**
Dodatečné informace – Dodatek č. 5

Dotaz č. 13:

SO 26-16-02 Sanace skalního svahu (Kralice ÷ Náměšť nad Oslavou)

Pol. č. 3 – 155211122 - Očištění horniny ručně - (motyky, páčidla, horolezecká technika) má ve výkazu výměr uvedenu měrnou jednotku M3 a množství 2930,20. Stejná výměra (2930,20) je i v položce číslo 1, ale v měrné jednotce M2.

Není v položce č. 3 chybná měrná jednotka? Nemá být měrnou jednotkou také M2?

Odpověď:

Položka č.1 je odstranění vegetace ze skalního svahu – část celkové plochy. Kdežto položka č.3 je očištění horniny a je správně udaná v m3, které slouží následně pro výpočet hmotnosti pro skládku. Výpočet položky č.3: Délka svahu 450 m × 11,63 m střední výška × 0,4 m tloušťka odtěžené humusoidní a zvětralé horninové vrstvy = 2 093,4 m3 tj. s nakypřením 1,4 ⇒ 2 930 m3 resp. 5 274,4 t.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne

14-04-2016

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace