



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 3611/2019-SZDC-SŽG PHA-RP PCE

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

VYŘIZUJE: Ing. Petr Očenáš

TEL.: 724 765 397

FAX:

E-MAIL: ocenas@szdc.cz

DATUM: 4. 12. 2019

Ing. Petr Tichý

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Oblastní ředitelství Hradec Králové

úsek technického náměstka

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Věc: Vyjádření ke geodetické části projektu stavby „Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn „

Z důvodu převzetí geodetické části projektu stavby byla provedena kontrola jednotlivých správců na výše uvedené stavbě. Zhotovitelem projektu byla firma IXPROJEKTA s.r.o. a geodetickou část vyhotovila firma EXprojekt s.r.o. (Ing. Stanislav Sabo).

Zhotovitel odevzdal tyto části geodetické dokumentace:

- I.1_TZ\ (technická zpráva)
- I.2_M Č\ (majetkoprávní část)
- I.3_Návrh V S\ (návrh vytyčovací sítě)
- I.4_Koordináční\ (koordináční vytyčovací výkres)
- I.5_Obvod stavby\ (obvod stavby)
- I.6_G M podklady\ (geodetické a mapové podklady)

Připomínky k jednotlivým částem:

1. Technická zpráva

Obsahově bez připomínek. Doporučuji odsadit první řádek pod hlavičkou.

2. Majetkoprávní část

Zatím chybí výpisy z KN (budou doplněny tak, aby vyhovovaly vydání stavebního povolení)
Chybí tabulka bilancí

Doporučení: „Pakovaná čára se kreslí jen na obvodu dráhy (ne tedy na vnitřních hranicích mezi pozemky dráhy) Packy vždy směřují ven.

Strana 1 (celkem 3)

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční geodézie Praha
Pod Výtoučkou 645/8, 186 00 Praha 8




Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384
www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
ID datové schránky: uccchjm

Dále bych doporučoval plochy dotčených parcel podbarvovat. Situace je pak zřetelnější a jasnější především v lokalitách, kde je UMVŽST. Je to jen doporučení a vaše zpracování není překážkou.

Vzor:



3. Vytyčovací síť

Prosím o zredukování plánovaného poničení bodového pole. Dle přehledu bychom měli přijít o velké množství bodů a navíc vždy o několik za sebou, což s sebou přinese i složitější doplnění. Především by bylo vhodné ochránit a vyhnout se bodům ZGB (žulový kámen M1 s hřebem: ETRF 2000)

4. Koordinační vytyčovací výkres

Bude doplněno po připomínkách a zasláno k opětovné kontrole na ŠŽG



5. Obvod stavby

Bude doplněno po připomínkách a zasláno k opětovné kontrole na SŽG

6. Mapové podklady

Chybí nám ověřená TZ k doměření provedenému v rámci akce. Nutné dodat k uložení doměření do archivu SŽG

Prosím o doplnění připomínek

K tisku stačí spojit do jednoho výkresu část I.2 až I.5 (stačí i takto tisk do PDF). U této stavby bude situace zřetelnější a logičtější v soutisku

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa železniční geodézie Praha
Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(32)

Předal: Ing. Petr Očenáš

Ing. Petr Tichý