



Váš dopis zn.:
ze dne: 19. 7. 2019
Naše značka: O19690090837/TPCLI/Cho
Vyřizuje: Miloslav Chotěnovský
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 7. 10. 2019

AF-CITYPLAN s.r.o.
Anna Brejlová
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou
Účel vyjádření:	Předložená dokumentace - DUR
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Hrádek nad Nisou
	Část obce, ulice, č.p.: Hrádek nad Nisou
	Katastrální území, parcelní číslo: Hrádek nad Nisou, p.p.č. - rozsah dle PD
Žadatel:	AF-CITYPLAN s.r.o. - Anna Brejlová
Adresa, telefon, e-mail:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, mob.: 776 433 505, anna.brejlova@afconsult.com
Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Adresa, telefon, e-mail:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Projektant:	AF-CITYPLAN s.r.o. - Ing. Viktor Bugardi, 06/2019
Vlastník dotčené IS:	SVS a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené PD je rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou, v rámci které bude provedena rekonstrukce samotné železniční stanice a železničních svršků, rekonstrukce vodovodní přípojky a přípojek splaškové a dešťové kanalizace, přeložka plynovodu, výstavba kabelových vedení VN, NN, DOO, EOV, osvětlení aj., výstavba odpařovacího příkopu, odvodnění stávajících příkopů, demolice objektů a úpravy komunikací a chodníků v k.ú. Hrádek nad Nisou.

Na stávající vodovodní přípojce pro objekt ŽST bude před jejím rozdělením vybudována vodoměrná šachta o vnitřních rozměrech 1,8 x 1,2 x 1,5 m (d/š/v). Ve vodoměrné šachtě bude umístěn 1 fakturační vodoměr pro daný objekt. Stávající vodoměry budou odebrány. V rámci stavby bude zrekonstruován vnitřní rozvod vodovodu z materiálu PE d63 v celkové délce 44 m a PE d40 v celkové délce 37 m.

V rámci stavby budou zrekonstruovány přípojky dešťové a splaškové kanalizace z materiálů PVC DN 250 v celkové délce cca 108 m, PVC DN 150 v celkové délce cca 85 m a tlaková část dešťové kanalizace z materiálu PE d63 o celkové délce cca 11 m.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Průtkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Toto vyjádření není vyjádřením na přeložku vodovodního řadu v Liberecké ul. (SO 54-51-01). Na tento stavební objekt bylo vydáno samostatné vyjádření č. j.: O19690075233/TPCLI/Cho.

V rámci výše uvedené akce **dojde** ke střetu se zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho ochranným pásmem.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. **Upozorňujeme, že je v Liberecké ul. ze strany společnosti SVS a.s. plánována rekonstrukce vodovodu a kanalizace, proto je v rámci přípravných prací a samotné výstavby nutná koordinace. Tuto koordinaci je nutné konzultovat s pracovníky naší společnosti v Liberci - specialisté přípravy obnovy majetku, projekce SČVK, vodárenský a kanalizační provoz Liberec, vodárenský provoz Hrádek nad Nisou.**
2. **Dešťové vody budou do kanalizace v naší správě odváděny pouze ve stávajícím množství, tudíž nedojde k navyšování ploch, z kterých by dešťová voda do této naší kanalizace byla odváděna.**
3. **Do kanalizace v naší správě nebudou odváděny žádné dešťové vody z příkopů a žádné technologické vody, a to ani předčištěné na hodnoty vyhovující kanalizačnímu řádu.**
4. **Před samotnou realizací rekonstrukce vodovodní přípojky bude ze strany investora na vodárenský provoz naší společnosti předložen návrh dimenze požadovaného vodoměru spolu s výpočtem požadovaného množství odebírané pitné vody.**
5. **Veškerá manipulace s vodoměry bude prováděna výhradně pracovníky vodárenského provozu naší společnosti.**
6. **Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 10 dní předem.**
7. **Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz, a to min. 10 dní předem.**
8. **Veškeré armatury na vodovodních řadech a vodovodních přípojkách a poklopy kanalizačních šachet musí být vyzvednuty do nivelety nových povrchů.**
9. **Veškeré ostatní inženýrské sítě a další výstavba trvalého charakteru, výjma povrchů komunikací a chodníků, nebude ve vztahu ke stávajícímu zařízení v naší správě zasahovat do jeho ochranného pásma, a to min. 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Toto ochranné pásmo doporučujeme dodržet i u vodovodních přípojek.**
10. **Křížení veškerých ostatních inženýrských sítí se zařízením v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od líce stěn potrubí.**
11. **Před záhozem bude pracovníky provozů naší společnosti provedena kontrola všech střetů s naším zařízením a vyzvednutí armatur a poklopů kanalizačních šachet do nivelety nových povrchů. Tato kontrola bude stvrzena zápisem do stavebního deníku.**
12. **Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.**
13. **V místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace.**
14. **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**



15. Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
16. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených přede nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
17. Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

172

Miloslav Chotěnovský

referent technickoprovozní činnosti