



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ		Počet listů
Došlo dne:	28. 05. 2019	přilož
Č. j.:	9450/2019 -	listů přilož
(3)		

693241

SZDC-SS2  
UT1

Ing. HRÁDEK  
28/5 1m  
CO: Ing. SCHREIER

Váš dopis  
zn.:

Zde dne:

Naše zn.: 29610/2019-SZDC-GR-O30

Vyřizuje: Bc. Monika Trpišovská

Telefon: 972 241 448

Mobil: 602 289 039

E-mail: trpisovska@szdc.cz

Datum: 21.5.2019

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1995  
190 00 PRAHA 9

## Rekonstrukce žst. Chrastava

Odbor bezpečnosti a krizového řízení SZDC má k předložené projektové dokumentaci stavby zpracované pro územní řízení následující připomínky:

- 1) V důsledku stavebních zásahů do objektu výpravních budov žst. Chrastava a žst. Hrádek nad Nisou, doporučujeme již v této dokumentaci uvést u všech dotčených prostor vyhodnocení, zda se bude jednat ve smyslu ČSN 730834 o změnu stavby a určení jejího rozsahu (změna I, II nebo III).
- 2) Požadujeme zpracovat do B.2.8. PBR, SO 52-61-01 ŽST Chrastava, rekonstrukce výpravní budovy a SO 54-61-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy nový odstavec ve znění: „V souladu s čl. 4.3.8 ČSN EN 1838: 2015 se požaduje na toaletách pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace instalace protipanického osvětlení“. A dále „V dokumentaci zpracované pro další stupeň stavebního řízení bude provedeno podrobné stanovení požadavků požární bezpečnosti ve smyslu ČSN 730834 včetně určení počtu a rozmístění PHP v měněných i neměněných prostorách.“
- 3) Požadujeme zpracovat do B.2.8. PBR, popř. do D.2.3.6 požadavky na osvětlení podchodu (zpřesnění zda musí osvětlení být navrženo jako nouzové podle ČSN EN 1838 popř. hodnoty udržované osvětlenosti ve smyslu ČSN EN 12464-1:2012 Tabulka 5.53 – Dopravní prostory – Železniční zařízení).
- 4) Do vhodné části projektové dokumentace např. Zásady organizace výstavby požadujeme vložit text: „Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.  
Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečení stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

**Ing. Mgr. Vladimír Abraham**

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení