



Váš dopis zn. elektronická pošta
Ze dne 13.5.2019
Naše zn. 6709/2019-SŽDC-SŽE-HKR
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Hroneš Vladislav
Telefon 972 341 294
Mobil +420 602 655 291
E-mail Hrones@szdc.cz

Datum 15.5.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278
190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ

Vyjádření k PD „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

Dobrý den,

k předložené PD máme jednu připomínku.

Současný rezervovaný příkon je 3x100A, měření je provedeno podle již neplatných norem (přímé měření, jištění deionem). Po konzultaci s projektantem rez.příkon plně dostačuje a není nutné navýšení.

1) Vzhledem k výměně hl.rozvaděče v rámci revitalizace budovy je nutné zapracovat do projektu polopřímé měření a nový hl. jistič 3Bx100A.

Odpovědný energetik v oblasti:

p. Karel Andrš
T 972 341 033
M 725 741 158
E Andrs@szdc.cz.

S pozdravem

Hroneš Vladislav
Přednosta územní správy OJ

Přílohy