Horní část šachty 1:20



STAVBA / OBJEDNATEL zajistí odvětrání šachty :

Pro odvětrání šachty je dostatečný prostor o velikosti 1% podlahové plochy šachty (dále viz. ČSN EN 81 - 20). V případě šachet situovaných do venkovního prostoru se musí vzít také v úvahu teplota okolního prostředí jednotlivých ročních období. Dodržení vnitřní teploty šachty v rozmezí od +5 C do +40 C je nezbytné ve vazbě na spolehlivou funkci výtahu. Větrání musí být provedeno tak, aby do šachty nepronikl déšť, sníh, prach a jiné nečistoty. Otvor musí být chráněn proti vniku ptáků, hmyzu, resp. jiných živočichů.

Odvětrání šachty situovat ve stropě šachty (ne nad stroj, ACVF nebo OR) nebo v horní části šachty.

VARIANTY ULOŽENÍ MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU



Schindler CZ zajistí: Montážní svorky

STAVBA zajistí: OCELOVÝ "I" PROFIL (MONTÁŽNÍ NOSNÍK)
- NOSNOST MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU V KAŽDÉM BODĚ 20kN
- Zřetelné vyznačení maximální únosnosti montážního nosníku
- Vzdálenost HSK se měří od čisté podlahy nejvyššího nástupiště pod nejnižší část stropu šachty (viz. detail)
- DODRŽET MÍRU HSK POD NOSNÍK !!!

Stavební otvory a kotvení šachetních dveří 1:25

Typ dveří: Wittur EVO T2L 900/2100, TSW=115mm

Typické nástupiště - pohled ze šachty

Vstupy : 1





STAVBA zajistí :
- beton min. třídy C25/30 v místech kotvení vzpěr rámů šachetních dveří

Postranní kotvení platí pro dveře s požární odolností EI

SCHEMA stavebních otvorů a kotvení zadních šachetních dveří (Vstupy : 0) jsou zrcadlovým zobrazením.

objednatel výtahu :					Schindler
místo stavby :	SŽDC - Chrastava, Nádražní 90, 463 31 Chrastava				
zhotovitel výtahu :	Schindler CZ, a.s. Řevnická 170/4, Praha 5 - Zličín, 155 21		jméno :	datum :	podpis :
		kreslil :			
druh výtahu :	PÁSOVÝ TRAKČNÍ OSOBNÍ VÝTAH	schválil :			
typ výtahu :	Schindler 3300	oddělení :	projekce 257 293 144 (221)		číslo kopie :
projekční kód :	S3300 1125 LVF 1 2TL 900/2100	číslo zakázky PRG :		změna :	
typ dokumentace :	Strojní projekt + stavební dispozice				
Veškeré informace a konstrukce na tomto výkrese jsou naším výhradním majetkem společnosti Schindler CZ,a.s. a bez souhlasu nesmějí být reprodukovány, kopírovány, ani jinak předávány třetím stranám!		č.projektu : 805962216		list č./počet listů : 4 / 5	