

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
14000 Praha

naše značka
5002073182

vyřizuje
Martin Zach

datum
11.03.2020

Věc:

Přeložka STL plynovodu PE-100 d 110 a OCEL DN 100, v rámci akce "Rekonstrukce ŽST Chrastava", v obci Chrastava

Obec: Chrastava

Ulice: Chrastava/Dolní Chrastava

K.ú. - p.č.: Dolní Chrastava-864/3, 337/2, 863/1, 320/4, 320/6

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby výše uvedeného plynárenského zařízení (dále též jen PZ) v rozsahu dle předložené projektové dokumentace.

!!UPOZORNĚNÍ!!

Toto stanovisko slouží pouze pro vydání rozhodnutí o umístění navržené stavby plynárenského zařízení a NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA SOUHLAS S REALIZACÍ STAVBY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Zahájit stavbu je možné až na základě kladného stanoviska k níže uvedené dokumentaci.

Pro další postup požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Realizační projektová dokumentace (dále též jen PD) na stavbu PZ bude předložena k odsouhlasení společnosti GridServices, s.r.o. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb. v platném znění, § 5, odstavec: h) pro STL/NTL PZ).

- Při zpracování PD je nutno dodržovat platné právní předpisy, požadavky technických pravidel a norem a zejména technické požadavky PDS Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí uvedené na webových stránkách PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

- PD včetně majetkoprávní části bude vypracována v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřenou mezi stavebníkem a provozovatelem distribuční soustavy.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovod: PE-100
Dimenze: d 110
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
STL plynovod: PE-100 RC, d 110 v délce 88,1 m

Před realizací přeložky plynovodu je nutné převést do majetku stavebníka plynovodní přípojku a uhradit její kupní cenu, na základě stanoviska ke zrušení plynovodní přípojky č. 5002077924.

Bez tohoto kroku nebude možné plynovodní přípojku zrušit a projektová dokumentace musí řešit její přepojení na

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

přeložený plynovod.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby.

Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese:
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002073182 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martin Zach
Specialista přip.a rozv.PZ-Čechy východ2
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 2

martin.zach@gasnet.cz

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002073182 ze dne 11.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železnic, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha 1. K.ú.: Dolní Chrastava-864/3, 337/2, 863/1, 320/4, 320/6.

