



LEGENDA:

- 6LJ-11
- 18PT- podřípná trubka, průměr min. 60 mm, nerez V2A upevňná na konstrukci krovu či zdi s volným koncem nad střechou min 1 m. Délka ca 1,8 m.
- IV- izolovaný hromosvodový vodič 19 mm<sup>2</sup>, vnější průměr: sedý 23 mm, UV odolný, čerý 20 mm pro instalaci uvnitř. Zkouška proudem lřmp (10/350 μs) 150 kA v návaznosti na ČSN EN 62361-1.
- Zemnicí vodič Nerez V4A kruhový d10mm nebo páskový 30x3 mm
- ZSK- Zkušební svorka v podzemní v šitné krabici s vrchním víkem v rovině terénu - připojení izolovaného vodiče IV na zkušební svorku a dále na zemnicí soustavu.
- ZT35- Nerez zemnicí tyč délky se svorkou v blízkosti ZSK
- SK-N - zemnicí svorka nerez, pro podzemní spojení plochých a kruhových vodičů, rozměry d 8- 10 mm a šíře plochého vodiče 30 mm
- SS-N - zemnicí svorka nerez, pro podzemní paralelní spojení dvou kruhových vodičů, rozměry d 8- 10 mm

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:
Investor:		Podpis:	
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Dílaždná 1003 / 7 Praha 1, 185 00 Nové Město		SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 180 00 Praha 9	
 SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka		A8000 ATELIER 8000 spol. s r.o. Radniční 7, 370 01 České Budějovice	
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 Souprava čísl:	
Hlavní inženýr projektu: Podpis: Ing. arch. Hana Vermachová tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P D P S		Název a účel díla: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n. Dokumentace pro provedení stavby	
Spracovatelský úřad: SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4 tel.: +420 211 111 111 Vedoucí úřadu: Ing. Emil ŠPAČEK		Název část díla: Stavební část SO 01 VÝPRAVNÍ BUDOVA HROMOSVODY	
Odpovědný projektant: Ing. Miroslav KÚRKA Vypracoval: Ing. Miroslav KÚRKA Stav: V20/2040 Datum: 10 / 2019		Název dokumentu: Půdorys zemnicí soustavy - L	
Počet listů: 12A4 Měřítko: 1:100		Značka: - Číslo příl.: 011L	
IČD :		17 7241 005 05 01 11	