

Oprava osvětlení v žst. Frýdek-Místek
SO02 – Oprava osvětlení v žst.Frýdek-Místek

str.č. 2

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm2)	DĚLKA (m)	POZNÁMKA
	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.				
Silové kabely nn										
WL 01		rozvaděč ROV1	L1,L2,L3		stožár č.1,3,5		Napětí 230/400V AC	CYKY	350	
			PEN					5-J x 10		
WL 02		rozvaděč ROV1	L1,L2,L3		stožár č.2,4,6,7		Napětí 230/400V AC	CYKY	200	
			PEN					5-J x 10		
WL 03		rozvaděč ROV2	L1,L2,L3		stožár č.21,25		Napětí 230/400V AC	CYKY	150	
			PEN		stožár č.8,10			5-J x 6		
WL 04		rozvaděč ROV2	L1,L2,L3		stožár č.22,26		Napětí 230/400V AC	CYKY	200	
			PEN		stožár č.9,11			5-J x 6		
WL 05		rozvaděč ROV4	L1,L2,L3		stožár č.29,30		Napětí 230/400V AC	CYKY	300	
			PEN		stožár č.12,13			5-J x 10		
WL 06		rozvaděč ROV4	L1,L2,L3		stožár č.31 – 39		Napětí 230/400V AC	CYKY	650	
			PEN		stožár č.14 - 22			5-J x 10		