

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 10144/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 15.06.2016

dle rozdělovníku

**Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
Dodatečné informace č. 15 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 128:

Dotaz pro SO 91-33-01.22

V předložené dokumentaci pro daný SO jsou uváděny přejezdové panely v modulech 1,25 m, tj. pro 10 m přejezd 8 ks přejezdových panelů. Ale vyrábí se přejezdové panely v modulu 1,2 m. Přejezd tedy může být 9,6 m (počet modulů 8) nebo 10,8 m (počet modulů 9).

Dotaz: Bude opraven soupis prací pro upřesněnou šířku přejezdové konstrukce?

Odpověď:

V projektové dokumentaci je přejezdová konstrukce navržena ze zádlažbových panelů dle vzorového listu Ž11.162-N, ve kterém jsou použity moduly s délkou 1,23 m. S přihlédnutím na rezervu při montáži je ve výkresech uvedeno 1,25 m. Počet modulů je 8, tj. při skladbě na sraz bez rezervy pro montáž bude délka konstrukce $8 \times 1,23 = 9,84$ m.


Výrobce doporučuje osadit tuto přejezdovou konstrukci závěrnou zídou ÚRTŘ pro zvýšení životnosti a stability přejezdové konstrukce. Pro navrženou přejezdovou konstrukci platí, že na jeden vnější zádlažbový panel bude připadat jedna závěrná zídka ÚRTŘ dl. 1,20 m (zádlažbový panel bude mít nad závěrnou zídou přesah 1,5 cm po obou stranách).

Délka přejezdové konstrukce je ve smyslu Ž11.162-N upravena na 9,84 m, proto je v soupise prací v položce č.13 upraveno množství a provedena změna výpočtu ve sloupci výkaz výměr.

V příloze je opravený soubor soupisu prací SO913301_22_spoprava1.xls.

Příloha:

- SO913301_22_spoprava1.xls



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013