SO 34-34-31.2 ŽST PLZEŇ HL.N., ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ Č.5

PŮDORYS - ČÁST 3 M 1:100

PRAHA

CHEB

Napěťová soustava: 3 N AC, 50Hz, 400 V/TT
1 N AC, 50Hz, 230 V/TT
Ochrana samočinným odpojením od zdroje
a proudovým chráničem

LEGENDA SVÍTIDEL

PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x39W, T16/G5, IP66, TŘÍDA IZOLACE II.

A — PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x54W, T16/G5, IP66, TŘÍDA IZOLACE II,ODDĚLENÝ EP

LEGENDA ZNAČEK

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA, CYKY-O 4X4

DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ROŠT 60/150 MM

ROZVODNÁ KRABICE

IS-XXX — INFORMAČNÍ SYSTÉM, OZN. KABELOVÉ TRASY



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL LANGER
Garant profese: ING.VLADIMÍR PUŠ

Středisko:
208 ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING.VLADIMÍR PUŠ	MILAN ZEDNÍK	ING. KAREL KOŠAŘ

Název akce:
UZEL PLZEŇ, 2. STAVBA - PŘESTAVBA OSOBNÍHO NÁDRAŽÍ,VČETNĚ MOSTŮ MIKULÁŠSKÁ

Číslo smlouvy: 14 471 201

Projektový stupeň: PROJEKT

Část:
SO 34-34-31.2 Zastřešení nástupišť podél VB, osobní nádraží - rekonstrukce

Datum: 02/2016

Číslo části: E.2.2.2.3

Název přílohy:
ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLENÍ - ČÁST 3

Měřítko: 1:100

Počet formátů: 5xA4

Číslo přílohy: **2.3**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.