

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10918/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Michael Dobrý

Telefon:

972 244 623

Mobil:

727 876 355

E-mail:

dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**Dodatečné informace - Dodatek č.17**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.88:

V Zásadách organizace výstavby v příloze F1_01_text (tabulka: 3.5 Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postupů a výluk) chybí ve Stavebních postupech následující nároky na výluky: SP 0 – výluka koleje č. 8, SP 1a – výluka traťové koleje Čelákovice – Mochov, výluka vlečky TOS, SP 1b – výluka kolejí 3 a 5. Žádáme zadavatele o doplnění nároků na výluky.

Odpověď na dotaz č.88:*Výluky:*

- v SP0 kolej 8 od zahájení stavby do konce postupu (kolej je v trvalé výluce již dnes)
- v SP1a traťová kolej Čelákovice – Mochov a vlečky TOS po celou dobu postupu (30 dnů)
- v SP1b staniční koleje 3 a 5 po celou dobu postupu (40 dnů)

Dotaz č.89:

Výkres SO034201_A_06, ke stavebnímu objektu SO 03-42-01 ŽST ČELÁKOVICE, DROBNÁ ARCHITEKTURA, OPLOCENÍ je prázdný. Žádáme zadavatele o novou přílohu.

Odpověď na dotaz č.89:

Přikládáme přílohu č. SO034201_A_06

Příloha: SO034201_A_06.pdf

V Praze dne 28. 06. 2016

**Ing. Lubor Hruběš**

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

