



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Investor:	 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Dlážďená 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město	SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9
-----------	---	--

 SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka	A8000 ATELIER 8000 spol. s r.o. Radniční 7, 370 01 České Budějovice
--	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

Hlavní inženýr projektu: Podpis:  Ing. arch. Hana Vermachová tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P D P S	Název a účel díla: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n. Dokumentace pro provedení stavby
---	---

Zpracovatelský útvar: SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4 tel.: +420 211 111 111 Podpis:  Ing. Emil ŠPAČEK	Název části díla: Stavební část UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	E E 2.10
--	---	---------------------------

Odpovědný projektant: Podpis:  Ing. Miloslav KÚRKA		Název dokumentu: Tabulkové přílohy							Změna: -	
Vypracoval: Podpis:  Ing. Miloslav KÚRKA									Číslo příl.: 002	
Skart. znak: V20/2040	Datum: 10 / 2019									
Počet formátů: 7A4	Měřítko:	IČD :	17	7241	005	05	01	10		

Tabulka požadavků na udržovanou osvětlenost na srovnávací rovině podle ČSN EN 12464-1 nebo
ČSN EN 12464-2

Seznam místností 1PP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Ref. Číslo	Ěo [lx]
-1.01	SKLAD	4,38	5.4.1	100
-1.02	SKLAD	15,4	5.4.1	100
-1.03	SKLAD	11,2	5.4.1	100
-1.04	SKLAD	17,9	5.4.1	100
-1.05	SKLAD	11,2	5.4.1	100
-1.06	SKLAD	31,6	5.4.1	100
-1.07	SKLAD	17,7	5.4.1	100
-1.08	SKLAD	48,5	5.4.1	100
-1.09	CHODBA	18,76	5.1.1	100
-1.10	CHODBA / SCHODIŠTĚ	16,9	5.1.1	100
-1.11	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	11,1	5.1.2	100
-1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	20,55	5.4.1	100
-1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	33,5	5.4.1	100
-1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	33	5.4.1	100
-1.15	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	22,6	5.3.1	200
-1.16	STROJOVNA VZT	129,2	5.20.3	200
-1.17	STROJOVNA VZT	47,7	5.20.3	200
-1.18	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,84	5.3.1	200
-1.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	11,7	5.4.1	100
-1.20	CHODBA / SCHODIŠTĚ	4,2	5.1.1	100
-1.21	TECHNICKÁ MÍSTNOST/SKLAD	27,8	5.4.1	100
-1.22	KOLEKTOR PAROVODU	71,8		
-1.23	CHODBA / SCHODIŠTĚ	4,2	5.1.1	100
-1.24	KOLEKTOR PAROVODU	11,4		50
-1.25	KOLEKTOR PAROVODU	13,4		50
-1.26	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	21,8	5.4.1	100
-1.27	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	20,5	5.4.1	100
-1.28	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	19,1	5.4.1	100
-1.29	CHODBA	2,3	5.1.1	100
-1.30	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	8,5	5.4.1	100
-1.31	CHODBA / SCHODIŠTĚ	6,1	5.1.1	100
-1.32	KABELOVÝ KANÁL Č. 1	90,97		50
-1.33	KABELOVÝ KANÁL Č. 2	71,36		50

*) Navýšení osvětlenosti o stupeň výše z řady osvětlenosti (viz ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.2.) v souladu s ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.3.

Seznam místností 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Ref. Číslo	Ěo [lx]
1.01	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	29,50	5.27.1	300
1.02	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	29,50	5.27.1	300
1.03	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	29,50	5.27.2	500
1.04	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	29,50	5.27.1	300
1.05	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	24,10	5.27.1	300
1.06	STROJOVNA VZT	34,40	5.3.1	200
1.07	ZÁDVEŘÍ	18,30	5.53.8	100
1.08	NÁJEMNÍ JEDNOTKA - RESTAURACE	66,40	5.27.1	300
1.09	NÁJEMNÍ JEDNOTKA - RESTAURACE	70,60	5.27.1	300
1.10	NÁJEMNÍ JEDNOTKA - RESTAURACE	12,70	5.27.1	300
1.11	NÁJEMNÍ JEDNOTKA - RESTAURACE	20,50	5.27.1	300
1.12	PASÁŽ	170,40	5.53.3	100
1.13	ELEKTROROZVODNA SEVER	22,50	5.3.1	200
1.14	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	19,50	5.27.1	300
1.15	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	19,30	5.27.1	300
1.16	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	64,80	5.27.1	300
1.17	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	34,60	5.1.2	100
1.18	ZÁDVEŘÍ	7,60	5.3.1	200
1.19	CHODBA	9,10	5.1.1	100
1.20	WC MUŽI	2,30	5.2.4	200
1.21	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,10	5.2.4	200
1.22	ÚKLID	2,30	5.3.1	200
1.23	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,10	5.2.4	200
1.24	ÚKLID	3,50	5.3.1	200
1.25	DENNÍ MÍSTNOST, KUCHYŇKA	24,60	5.2.1	200
1.26	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	125,70	5.27.2	500
1.27	PROSTORY DOPRAVCE, ČD BIKE, TRANSITO, MINIBAR *)	62,40	5.3.1	200
1.27.1	CHODBA	5,10	5.1.1	100
1.27.2	DENNÍ MÍSTNOST	11,70	5.3.1	200
1.27.3	CHODBA	5,80	5.1.1	100
1.27.4	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,20	5.3.1	200
1.27.5	WC PŘEDSÍŇ	2,30	5.2.4	200
1.27.6	WC	1,90	5.2.4	200
1.27.7	ŠATNA	12,20	5.2.4	200
1.28	HLAVNÍ VSTUP	36,50	5.53.8	100
1.29	CHODBA/ŠATNA	7,10	5.2.4	200
1.30	KANCELÁŘ/POKLADNY	12,20	5.26.2	500
1.31	POKLADNY 1-2 *)	6,60	5.26.2	750
1.32	POKLADNY 3-5 *)	12,20	5.26.2	750
1.33	NEOBSAZENO			
1.34	UMÝVÁRNA	7,60	5.2.4	200
1.35	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,00	5.2.4	200
1.36	WC	2,00	5.2.4	200

Seznam místností 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Ref. Číslo	Ěo [lx]
1.37	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	2,00	5.2.4	200
1.38	WC	1,50	5.2.4	200
1.39	REZERVA-SPRCHY ŽENY	7,00	5.2.4	500
1.40	PASÁŽ POD NÁSTUPIŠTI	155,90	5.53.4	100
1.41	CENTRÁLNÍ ODBAVOVACÍ HALA	312,60	5.53.6	300
1.42	ČD INFO	18,90	5.26.2	750
1.43	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	27,70	5.27.2	500
1.44	CHODBA	7,00	5.1.1	100
1.45	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10,70	5.1.2	100
1.46	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10,70	5.1.2	100
1.47	NEOSAZENO			
1.48	WC ŽENY	15,40	5.2.4	200
1.49	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	4,90	5.2.4	200
1.55	ÚKLID	13,40	5.2.4	200
1.50	VEŘEJNÉ WC	9,30	5.2.4	200
1.51	WC PRO TP S PŘEBALOVACÍM PULTEM - MUŽI	4,70	5.2.4	200
1.52	WC S ASISTENCÍ PRO TP S PŘEBALOVACÍM PULTEM	5,90	5.2.4	200
1.53	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	7,00	5.2.4	200
1.54	WC MUŽI	13,40	5.2.4	200
1.56	PŘÍJEZDOVÁ HALA	385,00	5.53.5	200
1.57	PASÁŽ POD NÁSTUPIŠTI	150,00	5.53.4	100
1.58	ROZVODNA DŘT	15,60	5.3.2	500
1.59	ELEKTOROZVODNA JIH	14,50	5.3.1	200
1.60	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	24,60	5.27.2	500
1.61	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	32,40	5.27.2	500
1.62	NÁJEMNÍ JEDNOTKA/KANCELÁŘ	14,30	5.27.2	500
1.63	ÚKLID	9,20	5.3.1	200
1.64	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	23,90	5.1.2	100
1.65	CHODBA	5,60	5.1.1	100
1.66	KANCELÁŘ	15,40	5.26.2	500
1.67	KANCELÁŘ	19,60	5.26.2	500
1.68	KANCELÁŘ	21,90	5.26.2	500
1.69	KANCELÁŘ	22,20	5.26.2	500
1.70	NEOSAZENO			
1.71	NEOSAZENO			
1.72	CHODBA	22,30	5.1.1	100
1.73	KANCELÁŘ	16,20	5.26.2	500
1.74	KANCELÁŘ	18,10	5.26.2	500
1.75	ŠATNA MUŽI	17,30	5.2.4	200
1.76	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	2,50	5.2.4	200
1.76.1	SPRCHA MUŽI	2,50	5.2.4	200
1.77	WC MUŽI	1,50	5.2.4	200

Seznam místností 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Ref. Číslo	Ěo [lx]
1.78	WC ŽENY	1,50	5.2.4	200
1.79	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	2,40	5.2.4	200
1.79.1	SPRCHA ŽENY	2,30	5.2.4	200
1.80	ŠATNA ŽENY	8,30	5.2.4	200
1.81	ÚKLID	3,00	5.3.1	100
1.82	SKLAD PO	4,90	5.4.1	100
1.83	KUCHYŇKA	5,10	5.2.1	200
1.84	ROZVODNA	23,50	5.3.1	200
1.85	ROZVODNA PRO HLAVNÍ ROZVADĚČE	36,00	5.3.1	200
1.86	KABELOVÝ KANÁL	19,70	5.1.1	100
1.87	NOVÉ TRAFO EON	7,50	5.3.1	200
1.88	STÁVAJÍCÍ ROZVODNA VN EON	14,40	5.3.1	200
1.89	NOVÁ ROZVODNA VN SŽDC	9,00	5.3.1	200
1.90	NOVÉ TRAFO 1 SŽDC	10,10	5.3.1	200
1.91	NOVÉ TRAFO 2 SŽDC	14,70	5.3.1	200
1.92	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	21,60	5.3.1	200
1.93	SKLAD MTZ TECHNICKÁ MÍSTNOST	22,60	5.3.1	200
1.94	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - STÁVAJÍCÍ	5,60	5.3.1	200
1.95	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - STÁVAJÍCÍ	53,00	5.3.1	200
1.96	SCHODIŠTĚ	23,50	5.2.2	100
1.97	SKLAD	18,20	5.4.1	100
1.98	NÁHRADNÍ ZDROJ DIESEL (DA)	35,60	5.3.1	200
V1	NOVÝ VÝTAH, SEVERNÍ KŘÍDLO	4,00	5.3.1	200
V2	NOVÝ VÝTAH, CENTRÁLNÍ ČÁST	4,00	5.3.1	200
V3	NOVÝ VÝTAH, JIŽNÍ VĚŽ	4,00	5.3.1	200

*) Navýšení osvětlenosti o stupeň výše z řady osvětlenosti (viz ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.2.) v souladu s ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.3.

Seznam místností 2NP

	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Ref. Číslo	Ěo [Ix]
2.01	JEDNACÍ MÍSTNOST	133	5.26.5	500
2.02	KANCELÁŘ	70,83	5.26.2	500
2.03	KANCELÁŘ	20,58	5.26.2	500
2.04	KUCHYŇKA	12,78	5.2.1	200
2.05	KANCELÁŘ	17,25	5.26.2	500
2.06	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	30,21	5.1.2	100
2.07	NEOBSAZENO			
2.08	WC ŽENY	7,72	5.2.4	200
2.09	NEOBSAZENO			
2.10	WC MUŽI	6,2	5.2.4	200
2.11	NEOSAZENO			
2.12	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	71,53	5.26.2	500
2.13	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	173,45	5.26.2	500
2.14	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	106,21	5.26.2	500
2.15	DENNÍ MÍSTNOST STROJVEDOUCÍCH	13,2	5.2.1	200
2.16	KUCHYŇKA	15,95	5.2.1	200
2.17	WC	1,53	5.2.4	200
2.18	WC-PŘEDSÍŇ	3,53	5.2.4	200
2.19	SPRCHA	2,01	5.2.4	200
2.20	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	5,12	5.2.4	200
2.21	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	3,25	5.2.4	200
2.22	NÁJEMNÍ JEDNOTKA	42,12	5.2.4	200
2.23	SCHODIŠŤE	16,3	5.1.2	100
2.24	SCHODIŠŤE	16,21	5.1.2	100
2.25	CHODBA	13,08	5.1.2	100
2.26	KANCELÁŘ-VELÍN	18,89	5.26.2	500
2.27	KUCHYŇKA	2,8	5.2.1	200
2.28	WC-PŘEDSÍŇ	1,92	5.2.4	200
2.29	WC+SPRCHA	3,31	5.2.4	100
2.30	KANCELÁŘ-SECURITY	33,06	5.26.2	500
2.31	SCHODIŠŤE	23,96	5.1.2	100
2.32	CHODBA	9,7	5.2.4	200
2.33	KANCELÁŘ	11,4	5.2.2	100
2.34	AUTOMATICKÁ ÚSTŘEDNA	20,7	5.2.2	100
2.35	KANCELÁŘ	21,16	5.2.4	200
2.36	KANCELÁŘ	23,08	5.2.4	200
2.37	KUCHYŇKA	19,55	5.2.4	200
2.38	WC ŽENY-PŘEDSÍŇ	1,84	5.2.4	200
2.39	WC ŽENY	1,6	5.3.1	200
2.40	WC MUŽI-PŘEDSÍŇ	1,84	5.4.1	100
2.41	WC MUŽI	1,59	5.2.4	200
2.42	CHODBA	13,6	5.1.1	100
2.43	KANCELÁŘ-HLAVNÍ SLUŽBA *)	37,71	5.2.2	750
2.44	KANCELÁŘ-VEDLEJŠÍ SLUŽBA *)	19,38	5.1.2	750

Seznam místností 2NP

	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	Ref. Číslo	Ěo [lx]
2.45	PŘEDSÍŇ	6,52	5.1.1	100
2.46	KANCELÁŘ-VÝPRAVČÍ DOZ *)	51,12	5.26.2	750
2.47	KANCELÁŘ *)	14,54	5.26.2	750
2.48	KANCELÁŘ *)	21,32	5.26.2	750
V1	NOVÝ VÝTAH, SEVERNÍ KŘÍDLO	4	5.3.1	200
V2	NOVÝ VÝTAH, CENTRÁLNÍ ČÁST	4	5.3.1	200
V3	NOVÝ VÝTAH, JIŽNÍ VĚŽ	4	5.3.1	200
P1	PŘÍSTŘEŠEK-JIŽNÍ PŘÍSTAVEK	11,6	5.53.2	100
P2	PŘÍSTŘEŠEK-JIŽNÍ PŘÍSTAVEK	25,3	5.53.2	100

*) Navýšení osvětlenosti o stupeň výše z řady osvětlenosti (viz ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.2.)
v souladu s ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.3.

Seznam místností 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Ref. Číslo	Ěo [Ix]
3.01	KANCELÁŘ	138,4	5.26.2	500,00
3.02	KUCHYŇKA	22,6	5.2.1	200,00
3.03	KANCELÁŘ	12,5	5.26.2	500,00
3.04	JEDNACÍ MÍSTNOST	22,51	5.26.5	500,00
3.05	KANCELÁŘ	18,1	5.26.2	500,00
3.06	KANCELÁŘ	11	5.26.2	500,00
3.07	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,6	5.2.4	200,00
3.08	WC ŽENY	5,6	5.2.4	200,00
3.09	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,4	5.2.4	200,00
3.10	WC MUŽI	5,29	5.2.4	200,00
3.11	NEOSAZENO			
3.12	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	21,2	5.1.2	100,00
3.13	ÚKLID	2,1	5.3.1	200,00
3.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,4	5.3.1	200,00
3.15	STROJOVNA VZT	200	5.3.1	200,00
3.16	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,3	5.1.2	100,00
3.17	CHODBA	13,7	5.1.1	100,00
3.18	NOCLEŽNA	14,2	5.2.2	100,00
3.19	KOUPELNA MUŽI	3,6	5.2.4	200,00
3.20	WC MUŽI	2,6	5.2.4	200,00
3.21	WC ŽENY	2,6	5.2.4	200,00
3.22	KOUPELNA ŽENY	3,3	5.2.4	200,00
3.23	ÚKLID	2,1	5.1.2	100,00
3.24	KUCHYŇKA	10,2	5.2.1	200,00
3.25	NOCLEŽNA	11,7	5.2.2	100,00
3.26	NOCLEŽNA	10,2	5.2.2	100,00
3.27	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,3	5.1.2	100,00
3.28	CHODBA	13,3	5.1.1	100,00
3.29	TECHNOLOGIE / VELÍN	14,9	5.3.2	500,00
3.30	TECHNOLOGIE / VELÍN	8,4	5.3.2	500,00
3.31	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,1	5.1.2	100,00
3.32	TECHNOLOGIE / VELÍN	35,1	5.3.2	500,00
3.33	STROJOVNA VZT	150	5.3.1	200,00
3.34	SKLAD	23,2	5.4.1	100,00
3.35	ÚKLID	3,7	5.3.1	200,00
3.36	CHODBA, SCHODIŠŤ	12,8	5.1.1	100,00
3.37	SKLAD PROVOZNÍHO OBVODU	14	5.4.1	100,00
3.38	SKLAD ODBORY	14,4	5.4.1	100,00
3.39	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	22,8	5.1.2	100,00
3.40	CHODBA / KUCHYŇKA	33	5.1.1	100,00
3.41	JEDNACÍ MÍSTNOST	48,2	5.26.2	500,00
3.42	KANCELÁŘ	38,6	5.26.2	500,00
3.43	KANCELÁŘ	14,7	5.26.2	500,00
3.44	KANCELÁŘ	22,6	5.26.2	500,00

Seznam místností 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Ref. Číslo	Ěo [lx]
3.45	KANCELÁŘ	22,4	5.26.2	500,00
3.46	KANCELÁŘ	24,8	5.26.5	500,00
3.47	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8	5.2.4	200,00
3.48	WC ŽENY	1,6	5.2.4	200,00
3.49	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8	5.2.4	200,00
3.50	WC MUŽI	1,5		
3.51	NEOSAZENO	1,80	5.3.1	200,00
3.52	NEOSAZENO	1,50	5.2.4	200,00

*) Navýšení osvětlenosti o stupeň výše z řady osvětlenosti (viz ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.2.) v souladu s ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.3.

Seznam místností 4NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH A [m ²]	Ref. Číslo	Ěo [lx]
4.01	PŮDA	12,5	5.53.10	50,00
4.02	PŮDA	236,9	5.53.10	50,00
4.03	SCHODIŠTĚ	8,9	5.1.2	100,00
4.04	SCHODIŠŤOVÁ PŘEDSÍŇ	8,7	5.1.2	100,00
4.05	PŮDA	7,2	5.53.10	50,00
4.06	SVĚTLÍK	72,9	5.53.10	50,00
4.07	SCHODIŠTĚ	7,8	5.1.2	100,00
4.08	SCHODIŠŤOVÁ PŘEDSÍŇ	8,7	5.1.2	100,00
4.09	PŮDA	7,2	5.53.10	50,00
4.10	SVĚTLÍK	72,9	5.53.10	50,00
4.11	PROSTOR KOPULE	7,8		
4.12	SCHODIŠTĚ	273	5.1.2	100,00
4.13	PŮDA	15,8	5.53.10	50,00
4.14	STROJOVNA VZT	206,8	5.1.2	100,00
4.15	VÝTAH	29,6	5.3.1	200,00
4.16	ŠACHTA	2,00		

*) Navýšení osvětlenosti o stupeň výše z řady osvětlenosti (viz ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.2.) v souladu s ČSN EN 12464-1 odst. 4.3.3.

**Předběžný výpočet bilance spotřeby elektřiny - rezevovaného příkonu pro výpravní budovu
žst. České Budějovice**

Popis spotřeby	Pi [kW]	β [-]	Ps [kW]	Is [A]	Pzal [kW]
1 PP			14,2	21,0	
1 NP			122,0	180,2	5,0
2 NP			41,8	61,7	5,0
3 NP			32,2	47,5	
4 NP			5,9	8,8	
VZDUCHOTECHNIKA	70,89	0,80	56,7	83,7	
Dveřní clony	22,41	0,60	13,4	19,9	
CHLAZENÍ	11,96	0,70	8,4	12,4	9,0
ZTI	84,80	1,00	84,8	125,2	
Restaurace čm. 108 - gastro tech.	130,00	0,90	117,0	172,8	
Market čm. 126 - gastro tech.	129,00	0,80	103,2	152,4	
Market PONT čm. 116 - gastro tech.	70,00	0,80	56,0	82,7	
Gastro čm. 1.61	75,00	0,80	60,0	88,6	
PČR čm. 212	60,00	0,80	48,0	70,9	
Mezisoučet			763,6	1127,7	
Železniční zabezpečovací zařízení			15,0	22,2	15,0
Informační systém pro cestující			30,0	44,3	30,0
Osvětelní peronů			50,0	73,8	50,0
Ostatní			20,0	29,5	10,0
Rezerva			110,0	162,4	10,0
Celkem			988,6	1460,0	134,0
Koef soudobosti			0,9	1,3	1,0
Výsledný rezervovaný příkon			900	1328,6	134,0