

<i>Název 1:</i> <b>Havl. Brod - TO + pohotovostní nocležna TO - oprava střech</b>	
<i>Název 2:</i> <b>Žádost o vyjádření</b>	
<i>Druh:</i> opravná práce	<i>Stupeň stavby::</i> opravná práce
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 29.11.2019	<i>Termín:</i> 10.12.2019
<i>Stavebník:</i> neuveđen	
<i>Žadatel:</i> SŽDC s.o., OŘ Brno - SPS Brno	
<i>Traťový/definiční úsek:</i> 1201RC - žst. Havlíčkův Brod, km 0.416 - 0.416 1201RC - žst. Havlíčkův Brod, km 0.442 - 0.442	
<i>Lokalizace:</i> KÚ 637823 Havlíčkův Brod Parc. číslo 7080  Parc. číslo 7079	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

<p><b>ČD - Telematika, Brno</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Nutno splnit podmínky. ČD-Telematika a.s. sděluje, že v blízkosti objektu se nachází trasa DOK a místních kabelů v majetku SŽDC, s.o. a trasa DOK v majetku ČD-T. Trasy nesmí být pojižděny těžkou stavební technikou.</p> <p>+ 2x příloha Podepsal Pavel Kříž, ČD-T Brno dne 10.12.2019</p>
<p><b>ČD - Telematika, České Budějovice</b> <b>Nesouhlasím</b> Č.j.: V kompetenci ČD-T, SKS Brno. Podepsal Dvořáková Ludmila, ČD-T České Budějovice dne 02.12.2019</p>
<p><b>SEE</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Nutno splnit podmínky. PD neřeší stávající hromosvodovou soustavu, která byla vybudována v době výstavby objektu. Na opravu hromosvodu je nutné vypracovat PD. Požadujeme stávající hromosvod demontovat a po rekonstrukci střechy namontovat zpět. Veškeré díly mřížové soustavy nahradit novými prvky. Stávající a nově dodávané klempířské prvky na střeše musí být vodivě spojeny s hromosvodnou soustavou. PD a revizní zpráva bude po dokončení předána na pracovišti OE Havl. Brod, mistr p. Krejsa, tel: 972 645 128, 606 074 493.</p> <p>Kunášek, Gruber Podepsal Ing. Jiří Milka, SEE dne 11.12.2019</p>
<p><b>Správa obchodních činností - prodeje</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:  Podepsal Kateřina Katrňáková, MAJ dne 03.12.2019</p>
<p><b>Správa obchodních činností - pronájmy</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:  Podepsal Tichá Jana dne 05.12.2019</p>
<p><b>Správa obchodních činností - voda, teplo, plyn</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Nutno splnit podmínky. Pokud zateplením střechy dojde ke změně obálky budovy větší než 25%, je potřeba pořídit PENB. V případě jeho vyhotovení požaduji uložit jeden originální výtisk na energetickém oddělení OŘ Brno. Týká se obou objektů. Zapsala dne 3.12.2019 Hana Rychlá, energetik teplo</p> <p>Bez připomínek - oprava bezprostředně nesouvisí s dodávkou vody Dne: 3.12.2019 energetik Věra Kašíková - voda Podepsal Bílý Jan Ing. dne 05.12.2019</p>
<p><b>Správa pozemních staveb Brno</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Bez připomínek . Zapsal S.Schoř Podepsal Koukal Aleš dne 13.12.2019</p>
<p><b>SSZT Jihlava</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: SSZT Jihlava souhlasí bez připomínek. Podepsal Jakub Šeba, SSZT Jihlava dne 02.12.2019</p>

**ST Jihlava**

**Souhlasím**

Č.j.:

ST Jihlava k předložené PD nemá připomínky.

*Podepsal Tomšovská Irena, ST Jihlava dne 06.12.2019*

**SŽDC, SŽE Brno**

**Souhlasím**

Č.j.:

Souhlasíme bez připomínek.

*Podepsal Zora Velichová, SSŽE Brno dne 11.12.2019*