

Legenda:

- kabel napájení veřejného osvětlení - bude obnoven

- kabel napájení veřejného osvětlení - bude obnoven

- řízená dělicí skříň ve zděném pilíři - ponechá se

- řízená dělicí skříň ve zděném pilíři - bude opravena a doplněna dle výkresu

- stávající zapínací bod "VO" umístěný v Novovysočanské ulici, bez úprav

- nový rozváděč veřejného osvětlení, Pi = 900W

- nový elektroměrový rozváděč, jističní 3x 20A, výzbroj dle podmínek fy. PRE

- nová přípojková skříň, jističní 3x 25A, typ SS102 - OT

- Nový stožár VO výšky 4/5/6m bez výložníku ohraněný vetknutý - bude instalován v rámci stavby včetně svítidla

- stožár VO výšky 4/5/6m bez výložníku ohraněný vetknutý - bude repasován

- stožár VO výšky 4/5/6m bez výložníku ohraněný vetknutý - bude repasován stožár vybaven odbočnou svorkovnicí

- nový stožár VO výšky 4/5/6m bez výložníku ohraněný vetknutý - bude repasován stožár vybaven pojistkovým odřínáčem

- nové zářivkové svítidlo na stěně podchodu - v ochranném koši "ELTODO", bude instalováno v rámci stavby včetně zapojení nových napájecích kabelů. Stávající svítidla budou demontovány a předány správci VO.

Poznámka:





- tabulka specifikace nové instalovaného zařízení - viz příloha 1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Rekonstrukce osvětlení	03 / 2018
02		
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Vedoucí sdružení:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 594 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. IVAN POMYKÁČEK Garant profese: ING. VLADIMÍR PUŠ
-------------------	--	---

Středisko:			
208 ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
			
ING. MARTIN RAIBR	ING. VLADIMÍR PUŠ	ING. VLADIMÍR PUŠ	ING. KAREL KOŠAŘ

Název akce:	Číslo smlouvy:	
Nové spojení - Praha hl. n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	04 183 201	
	Projektový stupeň: RDS	
Část:	Datum: 03/2018	
E.7 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A PŘELOŽKY	Číslo části: E.7	
Název přílohy:	Měřítka:	Počet formátů:
SO 316 Komunikace pro pěší nad ulicí U Sluncové, osvětlení	-	6 x A4
Přehledové schéma řešení VO	Číslo přílohy:	5