



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 14214/2019-SŽDC-SŽE-HKR
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Hroneš Vladislav
Telefon 972 341 294
Mobil +420 602 655 291
E-mail Hrones@szdc.cz

Datum 23.10.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1
773 58 OLOMOUC

Vyjádření k PD „Týniště nad Orlicí - Meziměstí_Rekonstrukce PZZ P5082_Ledce“

Dobrý den,

SŽE HK souhlasí s navrženým technickým řešením přípojky NN z vyměněné KS6 RZZ pro PZZ 5082 v žKm 33,342 -viz předložené jednopólové schéma ,polohopis.

SŽE HK nesouhlasí s variantou zmíněné přípojky NN z osvětlovací věže č.5-viz souhrnná technická zpráva odst.B.2.1,str. 7/24(žlutě vyznačeno.).

Odpovědný energetik v oblasti: Karel Andrš, M 725 741 158, E Andrs@szdc.cz

S pozdravem

Přednosta územní správy OJ

Přílohy

Vyjádření je vydávané pouze v elektronické podobě