

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

SB projekt s.r.o.

Kasárenská 4063
695 01 Hodonín

Vaše žádost ze dne, značka:
15.02.2016

Naše značka:
061160014

Vyřizuje:
Mgr. Blažena Šustková

Zlín dne:
19.02.2016

Věc: Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průmysk

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrožská Nová Ves
Stavebník: SŽDC
Projektant: SB projekt s.r.o.
Č. zakázky: neuvedeno

Datum: 23. 2. 2016

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce železničního přejezdu, zrušení jiného železničního přejezdu, zřízení MK s jednostranným chodníkem podél železniční trati s vyústěním u žel. přejezdu

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V začátku úprav MK a chodníku za železničním přejezdem žádám vytvořit místo pro přecházení se sníženou obrubou 20 mm a varovným pásem. A v konci úprav vytvořit výjezd z chodníku stejným způsobem. Dovolila jsem si naznačit ve výkrese Podrobná situace.
2. Dále bez připomínek.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.


Mgr. Blažena Šustková, odborný konzultant
Adr. střediska: Sv. Čecha 516, 760 01 Zlín
736 786 493, sustkova.b@seznam.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT