



OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Dědina 161

687 22 Ostrožská Nová Ves

vyřizuje: Ing. Pavel Botek - starosta
telefon: 572 598 115
fax: 572 598 118
mobil: 605 286 658
e-mail: starosta@onves.cz

dne: 6. listopadu 2015

č.j.: OIFS-11/2015-Bo

SB projekt. S. r. o.
Eva Zavřelová
Škodova 701/3
750 02 Přerov 1 - Město

Stanovisko k projektové dokumentaci a k existenci inženýrských sítí


Stavba: „Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průmysk“

Obec Ostrožská Nová Ves **souhlasí se stavbou Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průmysk** podle projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář SB projekt, s. r. o., Přerov v říjnu 2015.

K existenci inženýrských sítí v majetku Obce Ostrožská Nová Ves uvádíme:

- 1. V místě stavby se nachází kanalizační řad** v majetku a správě Obce Ostrožská Nová Ves. Jedná se o gravitační jednotnou kanalizaci **PVC DN 300** zaústěnou do **čerpací stanice ČS 1** na pozemku Obce par. č. 4564/2. Součástí ČS 1 je také elektrorozvaděč – **zděný pilíř s elektrovýstrojí** na témže pozemku. Z ČS 1 **vede výtlačné potrubí PVC DN 110**, které kříží železniční trať a pokračuje do sběrače „A“ PVC DN 600 mimo hranice stavby. Jakékoli **zásahy do kanalizačního řadu, ČS 1 nebo elektrického rozvaděče je nutné konzultovat s vlastníkem (Obcí Ostrožská Nová Ves)**
- 2. V místě dotčeném stavbou se nachází kabel a stožáry VO.** Vedle rozvaděče pro ČS 1 se nachází **plastová PRIS – zapínací místo pro toto vedení VO.** Obec Ostrožská Nová Ves **souhlasí s přeložením trasy a stožárů VO** podle výše citované projektové dokumentace. Jakékoli zásahy, konzultace nebo odborné stanoviska je nutné si vyžádat od správce VO – firmy **ELTODO Citelum s. r. o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín.** Odpovědný pracovník je **pan Jiří Novák**, tel.: 602 209 411, e-mail: novakj2@eltodo.cz.

Za Obec Ostrožská Nová Ves



Ing. Pavel Botek, starosta