

Vyjádření k existenci zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: 03-2015/JN/ON

Číslo jednací žadatele:

Důvod vydání vyjádření: Přípravná dokumentace

Žadatel: Zavřelová Eva
tel. 724 367 445

SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
email zavrelova@sbprojekt.cz

Stavebník: SŽDC s.p.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

Název akce: Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno – Vlárský průsmyk

Zájmové území:

Kraj: Jihomoravský kraj

Obec: Ostrožská Nová Ves

Adresa:

Kat. území/číslo parcely: k.ú. Ostrožská Nová Ves

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření k existenci zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. následující vyjádření:

Výstavba VO – Dojde ke střetu

se zařízením ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby VO se nachází stávající zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Podmínky vyjádření:

Na nově zřizované veřejné osvětlení budou použity materiály dle standardů správce společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o. Kabelové vedení s důvodů dodržení vypínací impedance bude použit kabel CYKY-J 4x16 mm². Kabel bude uložen po celé délce do chráničky min. průměru 63/50 a současně s kabelem bude po celé délce uložen zemnicí pásek FeZn 30/4 nebo drát FeZn 10mm na které budou připojeny všechny stožáry. Stožáry budou třístupňové v provedení „BRNO“, pozinkované, výšky 5-6m. Základ pro stožáry bude typ „zelený utopenec“ resp. „šedý utopenec“. Svítidla budou v provedení

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

LED z portfolia výrobce Schreder, popř. Philips. Napojení nového vedení bude do stávajícího rozvaděče, kde bude provedena úprava vnitřního zapojení tak, aby každá fáze byla jištěna jednopólovým jističem příslušné proudové hodnoty s ohledem na náběhové proudy svítidel LED a popř. možnost časového postupného spínání jednotlivých fází.

Uvedené připomínky budou zpracovány do projektové dokumentace pro územní řízení popř. do dokumentace pro provedení stavby. Projektové dokumentace budou předkládány v každém stupni k projednání.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze zařízení správce a k jeho dokumentaci lze kontaktovat oddělení technické dokumentace na tel. čísle: 261 34 1312 nebo emailem: otd@eltodo.cz

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Jiří Novák 602 209 411

Přílohami vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Za společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vyjádření vydal dne: 3. 12. 2015

Jméno: Jiří Novák

Razítko:

Podpis

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz