

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Dana Hasíková
Průběžná 1860/7
100 00 Praha 10

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 31.10.2019

NAŠE ZNAČKA
1106328467

VYŘIZUJE / LINKA
Kudláček / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Benešov / 12.11.2019

VĚC: Vyjádření ČEZ Distribuce a. s. k stavebnímu povolení projektové dokumentaci pro stavbu:

**Zvýšení stability skalních masivů na trati Praha-Vrané-Dobříš/
Čerčany v k.ú. Petrov u Prahy, Sázava u Davle, Luka pod Medníkem**

K realizaci výše uvedené akce nemáme námítky za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb.

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází:

Druh zařízení			ochranné pásmo
<input checked="" type="checkbox"/>	nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110kV	(VVN)	15m
<input checked="" type="checkbox"/>	podzemní vedení vysokého napětí 22kV	(VN)	1m
<input checked="" type="checkbox"/>	podzemní vedení nízkého napětí 0,4kV	(NN)	1m
<input checked="" type="checkbox"/>	trafostanice 22/0,4kV č.PZ_7000	(TS)	2m

Zákres stávajícího distribučního energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaslán na základě samostatně podané žádosti – **Sdělení o existenci sítí** - <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (např. přípojky a přívody v majetku odběratelů, veřejné osvětlení a pod).

Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.

Před započítáním zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím kontaktních míst a

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
| zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

zákaznické linky tel. 800 850 860. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.

Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou linku na tel. 800 850 860.

U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení, **je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu** a současně předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.


Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná. Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: **ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň (zákaznická linka 800 850 860, email: info@cezdistribuce.cz a web www.cezdistribuce.cz).**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu el. energie a k činnostem v ochranném pásmu.

Případné stanovení připojovacích podmínek k distribuční el. soustavě bude upřesněno po podání žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě, jejíž formulář lze získat na kontaktních místech, nebo stažením z internetových stránek společnosti.

Platnost vyjádření je šest měsíců ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem


Bc. Zbyněk Kudláček
Technik SEM / oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.