

Váš dopis

zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 10716/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora,  
Propojení MUK Dráčov a silnice I/3“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.3:**

SO 50-30-02.2

V položce č. 51 "CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM" je uveden kamenný obrubník, ale v TZ je uveden betonový obrubník ABO 2-15.

Žádáme o sdělení, který typ obrubníku má být oceněn do soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č.3:**

V soupisu prací má být oceněn kamenný obrubník tvaru OP4 (rozměry 20x25 cm, platí tedy položka ze soupisu prací. V příloze zasíláme upravenou technickou zprávu s popisem (str. 6).

Příloha: 1) 50-30-02\_01\_TZ\_01\_MP2016\_opr\_270616.pdf

V Praze, dne 28. 06. 2016



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace